CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

Gebroeders - PENDERS
KIEVITSTRAAT 7A
3630 MAASMECHELEN
0479/809822

KLANT

Naam: [redacted]
Straat en nummer: PASTOORSTRAAT 4
Postcode en gemeente: 3650 DILSEN-STOKKEM
Tel.:
adres opslaginstallatie indien verschillend van adres
idem

TYPE RESERVOIR

☒ Particulier Inhoud 5000 L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud ..... L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☒ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: .....
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere .....

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtsput			☒	☐
Dichtheid toezichtsput			☒	☐
Vervulling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☒	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
Algemene staat tank					
Aantal centimeter water in tank: 0 cm.					
Water- en slibbemonstering Ph:		☒	☐	☒	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Wanddiktemeting	..... mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

INHOUD BEPAALT DOOR DE KLANT

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: [redacted] PENDERS
Erkenningsnummer: SV04844

DATUM KEURING 27 / 4 / 2024

DE VOLGENDE CONTROLE
☒ MOET GEBEUREN VOOR 27 / 4 / 2029
☐ IS AAN TE RADEN VOOR ..... / ..... / .....

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.

Penders