



N°234-INSP

**ELECTROTEST**

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL

Electro-Test VZW ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

T +32 (0)2 751 98 39

F +32 (0)2 751 52

E info@electro-test.be

W www.electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	Z35/2020/1/22/8		Datum van bezoek: Date de visite:	22/01/2020	
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	BEL ELEC Avenue Géronhaes 8 - 6001 MARCINELLE 0786133233			JK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	N°2499086 042286KW/H	EAN-nr: N° EAN:	
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue des Gravelles 69 bus ZEME ETAGE - 6200 CHATELET				
Eigenaar: Propriétaire:	JEAN-MAHY FRANCOISE Rue de Bertrantsart(GER) 39 - 6280 GERPINNES				
Installateur:	BEL ELEC			BTW/TVA:	786133233
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Contrôle périodique de 1 maison)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE

Art. hkr: 86

Art. onderzoek: 271

Onderzoek: / Contrôle:

Appartement

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
2x230V	4 x 10 mm ² VVB	40A

Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	9.9	Ohm	Isolatie / Isolément:	>1.87	MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1
--	-------------	-----	-----	--------------------------	-------	------	---	---

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:

Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 8

In (A)	ΔI_n (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	Test ΔI_n	1. ΔI_n	AREI / RGIE
40A	300mA	-	TOUS LES CIRCUITS	OK	OK	270 - 271
40A	30mA	-	TOUS LES CIRCUITS	OK	OK	270 - 271

Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK
---	----	---	----	---	----	----------------------------------	----	---	----

Inbreuken / Infractions:**Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:****Opmerkingen / Remarques:****Nota's / Notes:**

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit.
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

LE COMPTEUR PEUT ETRE RENFORCE A MAXIMUM 40A

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBBBelfius IBAN: BE83 0682 1176 92
BIC: GKCCBEBB



Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 22/01/2045

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

DI LORENZO Patrizio

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Ontvangstbewijs / Reçu**Klant /**
Client:

BEL. ELEC

Avenue Geronhaves 8 - 6001 MARCINELLE
0786133233

22/01/2020

DI LORENZO Patrizio (235)

Serviceadres /**Adresse de service:**

Rue des Gravelles 69 - 6200 CHATELET

Serviceorder /**Commande de service:**

235-JH7JY68F7461CA0


Totaal excl. BTW (Euro) /	
Facture hors TVA (Euro):	151,24
Totaal incl. BTW (Euro) /	
Facture total TTC (Euro):	183,00

Soort keuring /
Type de contrôleF-ELS271/HUIS1
€ 151,24 (excl.)
€ 183,00 (incl.)**Omschrijving /**
DescriptionPeriodieke controle van 1 huis /
Contrôle périodique de 1 maison**Rapportnummer /**
Numéro de rapport ET

235/2020/1/22/8

Plan Realisation. Δ 2x230V
1x400V+N.

Electricité



- 2x SLC double $\square$
- 2x SLC $\square \square$
- 2x SLC (SDB) Apparent ou 2x SLC à Tirolette.
- 2x Bouche Trou
- 25 S60 Cerve + G3A.

* Rue des Gravellles 69 - Et. porte 5.
6200 Chatelet.

~~Deary Christopher 0472-10.35.86~~

Concerne : Electricité

2 x 230V
1 x 400V + N

1 A	2 B	3 C	4 D	5 E	6 F
7 G	8 H	X	X	9 I	10 J

- A 1. Reserve 20 A
- B 2. Cuisine 25 A $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- C 3. Différentiel 30 mA / 40 A / II
- D 4. Différentiel 300 mA / 40 A / II
- E 5. Plan travail 16 A / $2,5 \text{ mm}^2$
- F 6. Séchoir 20 A / $2,5 \text{ mm}^2$
- G 7. Lampe Salon + Cuisine + HALL + SDB (et évier) 20 A
- H 8. 1 PC (encastré) SDB 16 A / $2,5 \text{ mm}^2$
- I 9. PC x 7 K K K K K K K 16 A / $2,5 \text{ mm}^2$
- J 10. MAL 20 A / $2,5 \text{ mm}^2$

