

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.:

Datum van verslag:

Datum van onderzoek:

U. ref.:

O. ref.:

Stroomleverancier:

Ref.:

Teller nr.:

Index:

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☐ gelijkvormigheidsonderzoek ☒ controlebezoek volgens:☐ (AREI art. 270) ☒ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☒ (Voorschr. stroomlev.)Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring Aard van de locatie: woningOmschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ BovengrondsType van aardelektrode: ☐ Lus ☐ Baren ☒ PennenVoedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm²Bescherming van de aansluiting: Diff 40/300/2p AAansluiting: Spanning: 230 VAlg. schakelaar: type: TT TN ITElektrische installatie: ☒ V60r ☒ Na ☐ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ TT ☒ TN ☒ IT☐ AREI art.95 ☐ AREI art.Aantal borden 2 Aantal eindstroombanen: 10 RA: 26,3 Ohm RI tot 1,1 Mohm**BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE**: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).zie schema's

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

geen

Besluit:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/11/2011 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
- C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

108 Patrick Houwshaut