

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

015153



ALV BV  
 Gotevlietstraat 42  
 8000 Brugge  
 050 31 84 87  
 info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
 RPR Brugge  
 BTW BE0824 539 491

KLANT Certiplus Bv  
Poolse-Winglaan 92/A, 9051 Gent

BTW BE0834.616.407

TEL 050/96 00 64

MAIL info@certiplus.be

ADRES TANK Lijnmolenstraat 142, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)

Tankinhoud 5100 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing ?

Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Sonde <input type="checkbox"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>op afstand</u>
Hoeveelheid _____ cm				
pH _____ (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>UITWENDIG ZICHTBARE DELEN</b>				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveaumeting				
<input type="checkbox"/> Vlottermeter <input checked="" type="checkbox"/> Hydraustatisch <input type="checkbox"/> Ultrasoon <input type="checkbox"/> Peillat <input type="checkbox"/> Andere: _____				
Potentiaalmeting <u>      </u> Mv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kathodische bescherming	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lekdetectie-apparaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Onderdruk <input type="checkbox"/> Overdruk <input type="checkbox"/> Nano				
<input type="checkbox"/> Peilputten <input type="checkbox"/> Andere: _____				
Dichtsheidstest: <input checked="" type="checkbox"/> SDT <input type="checkbox"/> Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>BOVENGRONDSE TANK</b>				
Algemene staat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Buitenwand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Waterdicht <input checked="" type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht				

## OPMERKINGEN

De tank is niet meer aangesloten.

PLAATS TANK kelder

## BESLUIT

GROEN  
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE  
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.

ROOD  
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fonteyne DATUM KEURING 29 10 2026

ERKENNINGNUMMER: SV 00802 ATTEST GELDIG TOT 29 11 2026

HANDTEKENING TECHNICUS \_\_\_\_\_ HANDTEKENING KLANT R. DE SMET.