


CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma		volgnummer attest: 202605131817-75931	
naam: Bel Group bv - TankControle		technicus	
straat en nummer: Endepoelstraat 3A bus 001		voornaam en naam: Frank Scherens	
postcode en gemeente: 3210 Linden		erkenningnr.: SV07801	
tel.: 016/601640	gsm:		
fax:		datum controle: 13/05/2026	
email: TankControle@belgroup.be		arbeidsduur: van 18:17 tot 18:21	
ondernemingsnummer: BE0506.938.331			
klant		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming			
naam:		naam contactpersoon:	
straat en nummer: Kerkomsesteenweg 329		straat en nummer: Kerkomsesteenweg 329	
postcode en gemeente: 3370 Kerkom (BOUTERSEM)		postcode en gemeente: 3370 Kerkom (BOUTERSEM)	
tel.:	gsm:	tel.:	gsm:
email:		email:	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 2000 ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ ingedeeld inhoud (l): ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds ☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere ☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 01/08/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:			
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk:		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:	
norm:			
inhoud (l):		diameter (m): en lengte (m):	
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat		leidingen en toebehoren	
☐ aanwezig	staat toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok
☒ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok
	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig			
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok
opslagtank		aansluitingen (ontluchting, vulling) ☐ ok ☒ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☐ ok ☒ niet ok uitmonding leidingen ☐ ok ☒ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☐ aanwezig ☐ ok ☒ niet ok stookoliefilter ☐ aanwezig ☐ ok ☒ niet aanwezig andere toebehoren:	
staat wanden (schildering, isolatie,...) ☒ ok ☐ niet ok algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee		opmerkingen:	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☒ niet ok		opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☐ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent	op basis van:			controle werking
	☐ ok	☐ fluïdum			☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok ☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok ☐ niet ok
		akoestisch of visueel alarmsignaal			☐ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok, ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere: pijldarm	☒ ja	☐ nee	☐ ok	☒ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☒ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☒ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
Te treffen maatregelen: tank nog nooit gekeurd, voldoet niet aan de Vlare II norm. Tank moet uit dienst worden genomen.	
GEEN VOLGENDE KEURING MOGELIJK	
 handtekening erkend technicus naam: Frank Scherens	voor kennisname  handtekening klant naam: Roelants Esther hoedanigheid: Klant