

01 jun 11 21:21

Thierry Temmerman

011766756

p.1



Register nr. / Zegel nr. /
 ADRES INSTALLATIE: Hazelaarstraat 9/10 3500 Hasselt

EIGENAAR: (naam-voornaam):
 Adres: Hazelaarstraat 9/10 3500 Hasselt

OPDRACHTGEVER: Mijn Energie deskundige
 Adres:
 INSTALLATEUR:
 Adres:
 BTW of IK:



DNB: Infrax	Teller nr. /	Index /	EAN Code: /
ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET			

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr. B1827 Isolatiemeter SGS nr. B1827 Continuïteitsmeter SGS nr. B1026
 Netaansluiting: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102
 Controledatum: 19/04/2011 (AREI art.87/86) TEC EE 211-212

- Aard van onderzoek:
- Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
 - Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (ARAB art.252) (Voorschriften DNB)
 - Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
 - Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.270bis) (Voorschriften DNB)
 - Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keezijde)

Aard van installatie: bestaande
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen; wooneenheid (hulp, appartement, andere)
 Bouwjaar / afdeling na 1.10.81 - Elektrische installatie na 1.10.1981 - BA4/BA5 : ja
 Aansluiting: spanning: 3 x 230 V AC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: 4p25 A - voorzien: / A
 Voedingkabel hoofddoor: 4 x 10 mm², type XVB; Algemene achttakelaar 4p25 A, type: ADSI 300mA
 Type van de aardelektrode: Ius
 Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 13+3; Ra = 7.38 Ω; RI tot = >10 MΩ
BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- * De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsveerstand van de aardelektrode: goed
- * De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen legen overstroom situaties overeen met de doornaden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed
- * Bevat of een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douchekamer: ja
- * Plaatsing van ZLVS verlichting: neen
- * Plaatsing van elektrische verwarming: neen
- * Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed
- * Staat van het elektrisch materiaal: goed
- * Beschermingsstrategieën tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aansluiting: goed
- * Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed
- * Vast of vast opgesteld materiaal: goed
- * Controle van de werking van de ADSI via de elgón testinrichting en via de operatie van een foutstroom: goed

INBREUKEN - OPMERKINGEN:

Geen inbreuken/opmerkingen

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER: zie keezijde

BESLUIT: (belangrijke informatie keezijde). Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

- De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van (zie keezijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI's - was verzegeld. De schema's, eendraads en situaties, zijn nagezien en door de ~~aanvullende~~ drie betrokken personen ondertekend.
- De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld (zie keezijde 2).
- Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor
- Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR:
 Naam/functiekenning
 Thierry Temmerman TTE572

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:
 inspecteur gas en op vermeldde delven

Voor de technische directie,

Pascal De Brandt, Team Leader

Blaad LS nr. ~~358~~
 438765

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SGS Statutory Services Belgium VZW Zegel	Internationalelaan, 55/D Grote baan, 76/1 SGS House, Noordlaan, 87	1070 Brussel 3530 Houtlaan 2030 Antwerpen	+32(0)2 411 80 35 +32(0)11 80 81 76 +32(0)3 545 46 88	+32(0)2 411 28 70 +32(0)11 80 81 75 +32(0)3 546 48 89	e sgs.brussels.sgsbn@sgs.com e sgs.houtlaan.sgsbn@sgs.com e sgs.antwerp.sgsbn@sgs.com
---	--	---	---	---	---