



Ringlaan 39  
 1853 - Strombeek-Bever  
 tel. +32 2 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be



EPC & keuring elektriciteit  
 Paul Peeters & Partners  
 0474/83.92.01  
 paulpeetersenpartners@gmail.com

**Ondergrondse stookolietank**

**Besluit:** De tank mag indienst blijven

**Volgende controle:** 12/9/2029

**Datum keuring:** 12/09/2024      **Inspecteur:** Peter Maessen

**Mentor:**

**ID-label:**

**Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Testo 312-3      Serienummer: 03360469/808

**Datum verslag:** 11/09/2024

**Plaats van het onderzoek**

Straatnaam: Broekstraat  
 Huisnummer: 56  
 Busnummer:  
 Postcode: 2460  
 Gemeente: Tielen  
 Land: België

**Eigenaar**

Naam: [Redacted]  
 Straatnaam: Broekstraat  
 Huisnummer: 56  
 Busnummer:  
 Postcode: 2460  
 Gemeente: Tielen  
 Land: België

**Installateur**

Naam: -  
 BTW nr.: -  
 Telefoonnummer: -  
 E-mail: -

**Type**      Comfomiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

**RESERVOIR**

Plaatsing reservoir: Niet toegankelijk ondergronds  
 Type reservoir: Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
 Inhoud reservoir: <5000 L  
 Datum plaatsing: voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

**TOEGANGSPUT**

Staat toezichtspuit  
 Dichtheid toezichtspuit  
 Vervuiling rond tank  
 Staat deksel

<b>Aanwezig</b>		<b>Keuring</b>	
Ja	Nee	OK	NOK
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**LEIDINGEN**

Aansluitingen (ontluchting, vulling)  
 Staat leidingen (ontluchting, vulling)  
 Uitmonding leidingen

<b>Aanwezig</b>		<b>Keuring</b>	
Ja	Nee	OK	NOK
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>RESERVOIR</b>				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**ACCESSOIRES**

**PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)**

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)**

Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)**

Vloeistof	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onderdruk	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Overdruk	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Peilputten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TESTEN**

	OK	NOK	Opmerkingen
Water- en slibbemonstering	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalmeting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Potential -572,2mV
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Peter Maessen (erkenningnummer ERK/TS/105427)

**Peter Maessen**



**ACEG VZW - #192**

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481



























