

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

SP Heating B.V.

Veenderweg 29 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Gsm 0477 26 51 50

BTW nr. BE 0736.910.285 - email: patrick.saenen@skynet.be



KLANT

Naam:

Straat en nummer: Wispelsteenv. 159

Postcode en gemeente: 3621 Beervliet

Tel.: Fax:

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant

TYPE RESERVOIR

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrapen indien niet van toepassing).

☒ Particulier Inhoud 1000 L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrapen indien niet van toepassing).

☒ Cilindrisch ☐ Parallellepisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere
 Datum van plaatsing:

VISUELE CONTROLE

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle		
	JA	NEE	OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☒	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

Algemene staat tank	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK
Aantal centimeter water in tank: cm.				
Water- en slijbemonstering	☐	☒	☐	☐
Dichtheidscontrole				
Ultrasoon	☒	☐	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☐	☐
Overdruk	☐	☒	☐	☐
Andere	☐	☒	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☐

Ph waarde:

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

- ☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: **SAENEN PATRICK**

Erkenningsnummer: **SV 01656**

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle.

(Handtekening erkend technicus)

TOEBEHOREN

(kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig	Controle		
		JA	NEE	OK	NIET OK
Peilmeting	Peiliat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Wanddiktemeting	 mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

Tank is niet meer in gebruik.
 Leidingen afgekoppeld.
 Tank is nog dicht.

DATUM KEURING: 31 - 08 - 2026

DE VOLGENDE CONTROLE

MOET GEBEUREN VOOR 31 - 08 - 2031

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en volgens de verklaring van de klant.

(Handtekening klant)