



CERTIGREEN SRL - organisme de
contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
TVA BE 0451 912 904
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
www.certigreen.be

P.V. N° IDA-CIT-06-06-24-461-AR

Date de visite : 06/06/2024

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'ÉTANCHÉITÉ D'UNE CITERNE

Contrôle visuel

Informations du contrôle

Nom du client

Adresse 57 Rue Charles Bormans
4520 Wanze

Numéro de téléphone**Email****Numéro de TVA**

N.A.

Contrôleur

Daoudi Issam
AgrW.TUS-116/A/01
expire le 16/04/2029



Objet du contrôle

Type de citerne	Parallélépipédique - Aérienne - Simple-paroi (Acier)
Emplacement du réservoir	Cave
Emplacement du remplissage	Arrière droit de la maison
Age du réservoir +/-	+/- 0 ans
Capacité +/-	+/- 2730 l
Dimensions	+/- L.260 X D.0 cm
Numéro d'identification	Inconnu
Produit	Mazout

Encuvement	Etanche
Hauteur de produit +/-	+/- 130 cm
Hauteur d'eau +/-	+/- 0 cm
Type de jauge	Fil
Système anti-débordement	Sonde 95% (conforme) hauteur de tige OK
Tuyauteries	
Trou d'homme	Absent
Soutirage du produit	Par le haut (conforme)
Système de chauffage	Fonctionne
Type de chauffage	Chaudière
Pollution en dehors du réservoir	Non
Type de tuyaux	Monotube
Conformité de la tuyauterie	

Permis de classe 3



CERTIGREEN SRL - organisme de
contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
TVA BE 0451 912 904
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
www.certigreen.be

P.V. N° IDA-CIT-06-06-24-461-AR

Date de visite : 06/06/2024

Remarques

01. Nous confirmons l'absence de pollution visible, tout en notant qu'il est possible qu'une pollution non visible soit présente lors du contrôle.
02. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'éventuelle pollution de sol résultant de l'épreuve d'étanchéité.

INFORMATIF

Réservoir de capacité inférieure à 3 000 litres, en zone de prévention sont soumis aux prescriptions de l'AGW du 17/07/2003 et par conséquent, ils doivent être contrôlés périodiquement et être équipés d'une plaquette verte, mais ils ne sont pas soumis à déclaration classe 3

Je soussigné, expert en stockage et dépression atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants:

A.G.W. 30/11/2000 - A.G.W. 08/05/2003 - A.G.W. 17/07/2003 - A.G.W. 24/07/2008.

Le diagnostic délivré du réservoir ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation.

Pour CERTIGREEN, l'inspecteur

 Issam
Daoudi
0472/64.55.26



CERTIGREEN SRL - organisme de
contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
TVA BE 0451 912 904
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
www.certigreen.be

P.V. N° IDA-CIT-06-06-24-461-AR

Date de visite : 06/06/2024

Photos annexes



