



CERTIGREEN SRL - organisme de
contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
TVA BE 0451 912 904
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
www.certigreen.be

P.V. N° TFE-CIT-26-09-24-1125-AÉR

Date de visite : 26/09/2024

PAS D'APPLICATION (RESERVOIR MOINS DE
3.000L)

RAPPORT D'ÉTANCHÉITÉ

Contrôle visuel

Informations du contrôle

Nom du client

Adresse du client

Numéro de téléphone

Email

Numéro de TVA

Contrôleur

N.A.

FERREIRA DOS SANTOS Tiago

AgrW.TUS-116/A/03

expire le 03/09/2025

Adresse du contrôle

Avenue de la Station 42
4130 Esneux



Objet du contrôle

Type de citerne	Parallélépipédique - Aérienne - Simple-paroi (Acier)
Origine	Inconnu
N° de fabrication	Inconnu
Autorisation d'exploitation	Non applicable
Plan d'identification	Non
Emplacement du réservoir	Cave
Emplacement du remplissage	Sur
Année de la citerne	+/- 0 ans
Dimensions	+/- L.220 X l.100 X H.100 cm
Capacité +/-	+/- 2200 l
Produit	Mazout
Certif. d'étanchéité antérieur	Non
Numéro d'identification	Inconnu

Encuvement ou bac de rétention	Pas-encuvement
Type d'appareil	Chaudière
État	Fonctionne
Avertisseur de niveau haut	Sifflet 95% (conforme) hauteur de tige OK
Système de détection de fuite	Non
Hauteur de produit	5 cm
Hauteur d'eau et de boue	2 cm
Système de détection de fuite	Non
Type de jauge	Jauge-flotteur



CERTIGREEN SRL - organisme de
contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
TVA BE 0451 912 904
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
www.certigreen.be

P.V. N° TFE-CIT-26-09-24-1125-AÉR

Date de visite : 26/09/2024

**PAS D'APPLICATION (RESERVOIR MOINS DE
3.000L)**

Contrôles et tests

Contrôle visuel du réservoir au brûleur	Conforme
Contrôle visuel du réservoir	Conforme
Conduites de remplissage	Conforme
Raccords	Conforme
Conduites de ventilation	Conforme
Conduites de retour	Néant
Trou d'homme	Absent
Type de tuyaux	Monotube
Soutirage du produit	Par le haut (conforme)
Pollution en dehors du réservoir	Non



CERTIGREEN SRL - organisme de
contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
TVA BE 0451 912 904
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
www.certigreen.be

P.V. N° TFE-CIT-26-09-24-1125-AÉR

Date de visite : 26/09/2024

PAS D'APPLICATION (RESERVOIR
MOINS DE 3.000L)

Remarques

01. Nous confirmons l'absence de pollution visible, tout en notant qu'il est possible qu'une pollution non visible soit présente lors du contrôle.
02. La basse du réservoir est inclinée, placer le réservoir droit et stable.

PAS D'APPLICATION (RESERVOIR MOINS DE 3.000L)

Étanche Réservoir de capacité inférieure à 3.000 litres, non situé en zone de prévention demande un contrôle, aucune plaquette ne peut être délivrée car il n'y a aucune base légale, un certificat / rapport de contrôle est uniquement remis avec des recommandations éventuelles et la mention des risques encourus.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions légales imposées par:

3 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables, visant à autoriser le contrôle d'étanchéité par ultrasons (MB 12 août 1997)

30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 17.01.2001)

8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle : le test en dépression (M.B. 19.03.2004)

17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service (MB 29 octobre 2003), modifié le 24 juillet 2008 (MB 14 août 2008)

29 novembre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres (M.B. 03.01.2008) modifié par l'Arrêté du Gouvernement wallon :

- du 31 mars 2011 (M.B. 22.04.2011)*

- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)

- du 11 avril 2019 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne la gestion des risques de pollutions ponctuelles liées aux manipulations des produits et effluents phytopharmaceutiques (M.B. 25.06.2019)

Pour CERTIGREEN, l'inspecteur


CERTIGREEN test
Tiago
Ferreira Dos Santos
0470/59.44.33



CERTIGREEN SRL - organisme de
contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
TVA BE 0451 912 904
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
www.certigreen.be

P.V. N° TFE-CIT-26-09-24-1125-AÉR

Date de visite : 26/09/2024

PAS D'APPLICATION (RESERVOIR
MOINS DE 3.000L)

Photos annexes

