

Procès-verbal de visite de contrôle périodique d'un dépôt LPG en réservoir(s) fixe(s)

Visite effectuée par : Hugo JADOUL

Date : 08/07/2026


 Jadoul Hugo
0470/85 84 73

Date d'émission : 08/07/2026

1. Identification

Adresse de l'installation : Le Trou 24 à 4190 Ferrières

Gestionnaire :

Responsable des travaux : Anciens Etablissement J. Kauffman, 34 Avenue de la Porallée à 4920 Remouchamps

2. Base du contrôle

Arrêté du Gouvernement Wallon du 07/07/2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en «vrac».

3. Conclusion

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

Vu nos constatations et les certificats mentionnés ci-après, nous estimons que ce dépôt ne satisfait pas aux prescriptions réglementaires.

Le contrôle périodique doit être effectué tous les 5 ans.

Les soupapes de sécurité devront être retarées au plus tard 10 ans après leur date de tarage mentionnées dans ce rapport.

4. Détail du contrôle

Conformité en ce qui concerne :

Élément contrôlé	Résultat
Zone de sécurité : autour du(des) réservoir(s), pompe(s), bouche(s) de remplissage, soupapes de sécurité	Infraction
Réservoir(s) : installation, certificat de réception, état extérieur, plaque signalétique, appareils de sécurité, robinets	Infraction
Tuyauteries : se trouvant dans la zone de sécurité, y compris les accessoires, et pour autant qu'ils soient visibles	En ordre
Installations électriques : contrôle visuel de l'état	Pas d'application
Clôture - Capot de protection	En ordre
Présence du matériel de lutte contre l'incendie	Pas d'application
Protection cathodique	En ordre
Étanchéité	En ordre

5. Caractéristiques

5.1. Dépôt

Type : aérien

Réservoir		
Capacité (l)		495
Constructeur		La Brugeoise et Nivelles
Année		1976
Pression max (bar)		16
Epreuve	Pression (bar)	24
	Date	01/12/1976
	Organisme	Néant

Soupape de sécurité sur réservoir	
Marque	Omeca
Numéro	Néant
Date tarage	04/1999

6. Documents présentés (autorisation)

L'arrêté d'autorisation nous a été présenté : Non

- Capacité : pour une capacité totale de 495 litres en date du 08/07/2026
- Validité : néant
- Notification communale : néant

Déclaration de conformité CE du réservoir : Réservoir installé avant le 29/05/2002.

Réservoir numéro	Date	Organisme agréé
26022	01/12/1976	Néant

Document	Délivré par	Date
Attestation tuyauterie première détente	Néant	
Attestation tuyauterie deuxième détente	Néant.	
Rapport de contrôle installation première détente	Néant	
Rapport de contrôle installation deuxième détente	Néant	
Attestation appareils de sécurité	Néant	
Attestation installation(s) électrique(s)	Néant	
Attestation réservoir(s) enfoui(s)	Néant	
Document protection cathodique	Pas d'application	
Document de tarage des soupapes de sécurité	Présent	
Attestation de contrôle d'installation d'arrosage	Pas d'application	
Attestation d'examen par ultrasons des réservoirs	Pas d'application	
Manuel d'utilisation	Présent	

7. Observations

La déclaration de classe 3 / Permis d'environnement ne nous a pas été présenté.

La date de tarage de la soupape de sécurité est supérieure à 10 ans.

Prévoir le nettoyage ou la mise en peinture de la citerne afin de garantir le rejet du rayonnement lumineux du soleil.

Procès-verbal de visite de contrôle périodique d'une installation alimentée au gaz.

Visite effectuée par : Hugo JADOUL

Date : 08/07/2026


 Jadoul Hugo
0470/85 84 73

Date d'émission : 08/07/2026

1. Identification :

Installation : première détente
Adresse de l'installation : Le Trou 24 à 4190 Ferrières
Gestionnaire :
Installateur : Anciens Etablissement J. Kauffman, 34 Avenue de la Porallée à 4920 Remouchamps

2. Caractéristiques :

Type de gaz : propane
Pression de service : 1,5 bar
Compteur : Néant
Installation : domestique existante

3. Description :

Appareils : tuyauterie
Canalisations : cuivre WICU DN12
Estimation du volume de l'installation : < 10l

4. Base du contrôle :

NBN D 51-006 § 10

5. Contrôle :

Contrôle d'étanchéité à la pression de 1,5 bar sur l'installation en aval du 1er détendeur y compris la vanne de sectionnement de la seconde détente par manomètre.
Localisation de fuites sur les parties accessibles par produit moussant.
Contrôle de conformité de l'installation non réalisé.
Plan de l'installation disponible.
Raccord pour appareil de mesure non disponible.

6. Observations

Absence de Té bouchonné pour permettre la réalisation du test d'étanchéité.

7. Conclusion

Le contrôle d'étanchéité a porté sur les parties accessibles de l'installation.
Le contrôle d'étanchéité n'a pas donné satisfaction.

Procès-verbal de visite de contrôle périodique d'une installation alimentée au gaz.

Visite effectuée par : Hugo JADOUL

Date : 08/07/2026

Date d'émission : 08/07/2026


 Jadoul Hugo
0470/85 84 73

1. Identification :

Installation : Seconde détente
Adresse de l'installation : Le Trou 24 à 4190 Ferrières
Gestionnaire
Installateur :

2. Caractéristiques :

Type de gaz : propane
Pression de service : 37 mbar
Compteur : Néant
Installation : domestique existante

3. Description :

Appareils : Cuisinière et Feu gaz.
Canalisations : CUIVRE DN12
Estimation du volume de l'installation : < 10l

4. Base du contrôle :

NBN D 51-006 § 10

5. Contrôle :

Contrôle d'étanchéité à la pression de service sur toute l'installation en aval du 2ème détendeur y compris la vanne d'arrêt par manomètre.
Localisation de fuites sur les parties accessibles par produit moussant.
Contrôle de conformité de l'installation non réalisé.
Plan de l'installation disponible.
Raccord pour appareil de mesure non disponible.

6. Observations

Absence de Té bouchonné pour permettre la réalisation du test d'étanchéité.

7. Conclusion

Le contrôle d'étanchéité a porté sur toute l'installation.
Le contrôle d'étanchéité n'a pas donné satisfaction.