

WERKBON

OPDRACHTGEVER/FACTURATIE-ADRES (indien verschillend van werkadres)		WERKADRES	
Naam : <i>Notarissen Smeets & Verdonck</i>		Naam :	
Adres : <i>Oude Rijkswaag 10 3630 Maasmechelen</i>		Adres : <i>Paul Lambertlaan 3 3630 Maasmechelen</i>	
Tel. nr :		Tel. nr :	
Gsm nr : <i>0473/69.77.46</i>		Gsm nr :	
E-mail:		E-mail :	
Datum : <i>12/07/2024</i>	Uur :	Type klant : <i>VK</i>	
Eigenaar	Huurder	6% btw	21% btw
		Btw verlegd	

OPDRACHT

- onderhoud mazoutketel
- onderhoud mazoutketel/schouw
- onderhoud gasketel
- reiniging schoorsteen :
- keuring mazouttank
- ander :

UITGEVOERDE WERKEN

.....

mazouttank gekend

.....

.....

.....

.....

.....

Bedrag :	Betaling voldaan	Cash	Bancontact
	Betaling niet voldaan <i>x</i>		
Voor akkoord, plaats & datum	Handtekening uitvoerder	Handtekening klant	
<i>Maasmechelen 12/07/2024</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> <i>Tom</i>	

Conformiteitsattest voor mazoutreservoirs

Firma Comfort Heating BV (Exclusive Heating Systems) Evence Coppélaan 96 bus 2 3600 Genk 089/ 35 51 30 info@comfortheating.be www.comfortheating.be BE 0543.791.797 Bank : BE53 3631 4422 0953	Klant Opdrachtgever : <i>Notarissen Smeets & Verdondt</i> <i>Paul hamberklaan 3</i> <i>3630 Moorsmedelen</i> Adres reservoir indien verschillend van klant :
--	--

Nominale reservoir : *2000 liter*
 Materiaal buitenwand : *EWM*
 Nummer van het reservoir : *1*

toegankelijk ontoegankelijk

Mazoutreservoir- kleiner dan 6000 liter (voor de verwarming van een gebouw)

Datum ingebruikstelling of vorige controle : *?*
 Datum uitvoering controle : *12107/2024*

Controles :

- Dichtheidscontrole : ok niet ok
 Visuele controle van toebehoren : ok niet ok
 Overvulbeveiligingssysteem : ok niet ok
 Controle aanwezigheid water en slib : ok cm
 Lekdetectiesysteem : ok niet aanwezig
 Certificaat vorige controle : ok niet aanwezig
 Visuele controle buitenwand : ok niet

*Bijzondere opmerkingen :

*Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten

Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum in gebruikstelling of vorige controle :
 Datum uitvoering controle :

Controles :

- Algemeen onderzoek
 a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats : ok niet ok
 b) Kathodische bescherming : ok niet aanwezig
 c) Lekdetectiesysteem : ok niet aanwezig
 d) Overvulbeveiligingssysteem : ok niet ok
 e) Controle aanwezigheid water en slib : ok cm
 f) Certificaat vorige controle : ok niet aanwezig
 g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) : ok niet ok
 h) Verontreiniging buiten het reservoir : ok niet ok

*Bijzondere opmerkingen :

*Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten

*Merktaken : groen-oranje-rood

*Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden.

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevoerd worden en moeten buitengebruik gesteld worden.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor : *12107/2024*

Technicus: erkenningsnummer SV 02460

Naam :

Handtekening : *De Hondt Man*

Naam en handtekening klant :

[Handwritten signature]