

BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK		
vorig certificaat/attest <input type="checkbox"/> aanwezig, datum: / / <input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig		
visuele controle		
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...) <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok
	zichtbare verontreiniging rond tank <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
	organoleptische verontreiniging <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
lediging en reiniging opslagtank (kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)		
<input checked="" type="checkbox"/> ontluchting,	opmerkingen: <i>verwijderd</i>
<input checked="" type="checkbox"/> verwijderen restlading,	opmerkingen: <i>verwijderd</i>
reiniging van de: <input checked="" type="checkbox"/> tankopeningen, -deksels <input checked="" type="checkbox"/> tankbinnenwanden <input type="checkbox"/> tankbuitenwanden	omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen): <i>Tank leeg gepompt</i> <i>Tank behandeld met heuchem product</i>	
gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam): <i>Heuchem maronutoplas</i> <i>product + korrel</i>	
<input type="checkbox"/> controle en eventuele nabehandeling, opmerkingen:		
<input type="checkbox"/> verwijderen reinigingswater opmerkingen:		
aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen		
.....		
opvullen opslagtank met inert materiaal		
<input type="checkbox"/> zand	<input checked="" type="checkbox"/> schuim	merknaam: <i>profill (biologische hars)</i>
<input type="checkbox"/> andere:		hoeveelheid: V: m ³ en/of m: kg
Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat): <i>Tank bevindt zich in de inrit onder hetannen verharding</i>		
.....		
opmerkingen		
.....		
De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.		
<div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;">De Koudt blau</div> <div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Handtekening erkend technicus</p>	<p style="text-align: center; margin-top: 20px;">voor kennisname</p> <p style="text-align: center; margin-top: 40px;">handtekening klant</p>	
Meer informatie over de regelgeving inzake opslagtanks (Houders) vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .		



CONFORMITEITSATTEST / ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Naam + voornaam / Nom + prénom |

Straat + huisnummer / Adresse + n° | Zoobronstraat 53

Postcode + gemeente / Code postale + localité | Maasmechelen

Opslagtank / Réservoir | 500 Lt

Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse opslagtank, heeft Profill bv de tank **gelegen** aan het bovenvermelde adres, opgevuld met een inert harsschuim zoals de Vlarem-wetgeving het voorschrijft in art. 6.5.5.5. zn art. 5.17.2.12§3. na het reinigen door een erkende instelling. Indien er een verschil is tussen de opgegeven en de werkelijke inhoud van de tank of wanneer de tank niet voldoende toegankelijk is, kan Profill bv niet aansprakelijk gesteld worden indien de vulling niet 100 % is. Profill bv is niet aansprakelijk voor het reinigen van de tanks. Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Conformément aux dispositions légales pour la mise hors service définitive d'un citerne enterrée à l'adresse susmentionnée, Profill srl, a rempli ce réservoir au moyen de mousse Biofill ce naturel et inerte materiale, comme prescrit par la Loi Wallonne et en fonctions des possibilités offertes par le nettoyant. En cas de différence entre la contenance réelle du réservoir et celle qui a été communiquée, Profill srl ne peut-être tenue responsable si le réservoir n'est pas rempli 100 %. Profill srl n'est pas responsable pour le nettoyage du réservoir. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir de toute pollution environnementale.

Datum / date

26-01-2026

Technieker / technicien

Klant / client

Profill bv

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Leuvensesteenweg 25
1910 Kampenhout

0472 34 17 29 - 0475 57 83 98
info@profill.be

www.profill.be