

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle:	22/06/2022	Date d'émission du rapport:	22/06/2022
Rapport N°:	0749-220622-06		

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrugghen
 Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles
 T: 064 33 64 55 E: btv.hainaut@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
 L'agent-visiteur: numéro 0749

Identification des tiers:

Adresse: RUE D'AZEBOIS 4, 6230 THIMEON
 Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire
 Adresse: RUE D'AZEBOIS 4, 6230 THIMEON
 Responsable des travaux:
 Adresse: RUE D'AZEBOIS 4, 6230 THIMEON
 Numéro de TVA: 0778489237

Identification de l'installation électrique:

Nom:
 Adresse: RUE D'AZEBOIS 4, 6230 THIMEON
 Code EAN:
 Numéro compteur: 67588385
 Cabine haute tension privée: Non
 Type d'installation: .

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019:	Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4), Visite de contrôle (6.5)
Date de la réalisation de l'installation:	A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020, A partir du 01/06/2020

Informations contenu contrôle:

1 Les appareils ne sont pas (tous) encore installés.
 Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué
 Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 230V

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: EXVB - Section: 4x25 mm²

Type d'électrode de terre: Barre de terre

Nombre de tableaux: 3

Valeur nominale de la protection du branchement: 80A

Type de coupure générale: 4p 80A 300ma

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 35 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 80 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 25 A 30 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

Voir schémas de circuits et plans de position



Document des influences externes: Voir document annexe

Ref. des voies d'évacuation et des espaces difficiles à évacuer: pas d'application

Documents des installations de sécurité: Non communiqué

Documents des installations critiques: Non communiqué

Plan de position des prises de terre: Voir sur schéma

Ref. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 2 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 30 MOhm

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 22/06/2027

RE06_02-08_01-15 09/20

N° Rapport: 0749-220622-06





Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0749 p.o. du directeur technique
22/06/22 16:3

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum

RE06_02-08_01-15 09/20
N° Rapport: 0749-220622-06

