

## ANALYSERAPPORT ASBESTIDENTIFICATIE

(document: WB.07.007; versiedatum: 2025-09-09)

**Naam klant:** Notariskantoor Janssen, Missoul & **Dossiernummer:** 20260539  
**Straat:** Keizerstraat 26  
**Gemeente:** 3360 Bierbeek **Staalnameadres:** Brusselsestraat 290 bus 0006  
**Contactpersoon:** **Mailadres:** 3000 Leuven

**Staalname uitgevoerd door:** Steven Cleynen  
**Staalname uitgevoerd op:** 13/05/2026  
**Ontvangen te Abesco op:** 19/05/2026  
**Datum analyse:** 19/05/2026  
**Naam analist:** Bram De Rijck

De onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van laboratorium asbestidentificatie erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Staalnummer ABESCO	Referentie stalen (klant)	Beschrijving ABESCO	Resultaat *
20260539/001	S1: MM muurpleister	Pleisterwerk	Geen asbest
20260539/002	S2: MM plafondpleister	Pleisterwerk	Geen asbest

\* middels polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring overeenkomstig HSG248, zoals beschreven in WI.4.4.6


Einde van de resultaten die werden bekomen in de hoedanigheid van laboratorium asbestidentificatie erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van sporen asbest niet uit. Stalen van verf, lijm en materialen waarvan het bindmiddel uit gips of kalk bestaat worden pas negatief verklaard na analyse onder de PLM van twee preparaten opgelost in RI-vloeistof.

Bovenstaande resultaten hebben enkel betrekking op de ontvangen stalen. In geval van staalname door "derden" kan door ABESCO geen uitspraak worden gedaan over de representativiteit van het betreffende staal.

Datum goedkeuring: 19/05/2026

Rapport goedgekeurd door:



Bram De Rijck  
Laborant