

Tant ①

**STRUXIS****CONFORMITEITSATTEST/
CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)**

firma	
Struxis BV	
Winterdijkweg 28 E	
3950 Bocholt	
0468/19 37 84	
info@struxis.be	
BE 0746.368.676	
klant: ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☒ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming	
naam: VME	
straat en nummer: Wouter Haecklaan 7/8	
postcode en gemeente: 2100 Deurne	
tel.:	gsm:

technicus	
Beets Vasile	
erkenningnr.:	ERK/TS/109041
datum controle: 21 / 07 / 2025	
adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postcode en gemeente:	
tel.:	gsm:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☐ niet-ingedeeld, inhoud: L ☒ ingedeeld, inhoud: 12000 L		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L	
☒ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☒ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: / / ± 1993		tanknummer:	

CONTROLE VAN DE OPSLAGTANK	
vorig certificaat/attest	☒ aanwezig, datum: 1 / 08 / 2023 ☐ niet aanwezig

visuele controle					
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren		
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok		
	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	staat leidingen (ontluchting, vulling)		
inkuiping	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen		
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		
Opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:		
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee			
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
groeve / prefabconstructie / andere		☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		

beproeving					
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlare)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
	fluit	☒	☐	ok	niet ok
	elektronische sonde	☐	☐	☒	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlare)	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: 0 cm			
		pH: (<6, inwendige inspectie vereist)			
		geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)			
		bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☒ ja (ja, inwendige inspectie vereist)			
		☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: geen water aanwezig in de tank			

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	controle werking		
		☐ fluidum	ok	niet ok	
		☐ onderdruk	☐	☐	
		☐ overdruk	☐	☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	
		☐ andere:	☐	☐	
akoestisch of visueel alarmsignaal					
dichtheidsbeproeving ☐ n.v.t.	☒ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dB μ V onder het vloeistofniveau: dB μ V ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☒ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode: ☐ opmerkingen:	Afdruk van de meting			
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				ok	niet ok
	peilstok	☒	☐	☒	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
ultrasoon	☐	☐	☐	☐	
andere:	☐	☐	☐	☐	

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING

☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING

Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren voor

21.04.2027

☐ n.v.t.

voor kennisname

handtekening erkend technicus

handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.



STRUXIS

CONFORMITEITSATTEST/ CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Tan ②

firma	
Struxis BV	
Winterdijkweg 28 E	
3950 Bocholt	
0468/19 37 84	
info@struxis.be	
BE 0746.368.676	
klant: ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☒ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming	
naam: VME	
straat en nummer: Wouter Haedelaan 7/8	
postcode en gemeente: 2100 Deurne	
tel.:	gsm:

technicus	
Beets Vasile	
erkenningssnr.:	ERK/TS/109041
datum controle: 21 / 08 / 2025	
adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postcode en gemeente:	
tel.:	gsm:


KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☐ niet-ingedeeld, inhoud: L		☐ ingedeeld, inhoud: L	
☒ ingedeeld, inhoud: 12000		☒ klasse 3 (vanaf 5000kg)	
		☐ klasse 2	
		☐ klasse 1	
☒ ondergronds	☐ groeve	☒ cilindrisch	☐ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☒ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☒ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere:	☐ andere:	☐ andere kunststoffen
datum van plaatsing: ± 1993		tanknummer:	
		☐ prefabconstructie	

CONTROLE VAN DE OPSLAGTANK	
vorig certificaat/attest	☒ aanwezig, datum: 1 / 08 / 2023 ☐ niet aanwezig

visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	
	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	
inkuiping	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	aan sluitingen (ontluchting, vulling)
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	
☒ aanwezig	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)
			uitmondning leidingen
☐ niet aanwezig	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee	staat aanvoer- en terugvoerleiding
			organoleptische verontreiniging
☒ n.v.t.	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee	stookoliefilter
			andere toebehoren:
Opslagtank	fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
☒ n.v.t.	groeve / prefabconstructie / andere	☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving			
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlare)		aanwezig	niet aanwezig
	fluit	☒	☐
	elektronische sonde	☐	☐
	andere:	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlare)	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: 0 cm	controle werking ☐ ok ☐ niet ok
		pH:	
		geleidbaarheid: mS/cm	
		bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja	
☐ n.v.t.		☐ ok ☐ niet ok	
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: geen water aanwezig in de tank			

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	

EINDBEORDELING		
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater. WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron. Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.		
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór <u>24.07.2027</u> ☐ n.v.t.		
 handtekening erkend technicus		 handtekening klant
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/fag/stookolietanks/.		