

ATTESTATION DE CONFORMITÉ · CONFORMITEITATTEST

N° AGRÉATION
OPENHOPIINGSNUMMER

Appareil de mesurage : TESTO 312-3 Série 790889

N° DU CERTIFICAT
CERTIFICAATNUMMER

AgriW. DEP-002/A01

Contrôlé le : par :

WLL202474430

CLIENT KLAJT	[REDACTED]		TEL	
ADRESSE ADRES	Rue Guillaume Reynen.	N° NR 105	FAX	
DOMICILE WOONPLAATS	Ams.	CODE POSTAL POSTNUMMER 4430	GSM	0493416590
ADRESSE MAIL ADRESSE MAIL	@		GSM	0497754340

RÉSERVOIR · TANK

CONTENANCE RÉSERVOIR
BINNEN TANK

N° DU RÉSERVOIR
NUMMER VAN DE TANK

DATE DE MISE EN SERVICE
DATUM INGEWIJSTELLING

2000 Litres · Literen

88026244

?

- | | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> MÉTAL
METAAL | <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLE PAROI
EENWANDIG | <input checked="" type="checkbox"/> APPARENT
BOVENGROND | CLASSIFICATION
INDELING | <input type="checkbox"/> Etanchéité chaîne
de mesure avant
calibrage |
| <input checked="" type="checkbox"/> POLYÉTHYLÈNE
POLYETHYLEEN | <input type="checkbox"/> DOUBLE PAROI
DUBBELWANDIG | <input type="checkbox"/> ENFOUI
INGEGRAVEN | <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> Résultat de l'épreuve : |
| <input type="checkbox"/> POLYESTER
POLYESTER | <input type="checkbox"/> EN BATTERIE
IN BATTERIJ | <input type="checkbox"/> PAROI ACCESSIBLE
BUITENWAND TOEGANKELIJK | <input type="checkbox"/> ZONE NON PROTÉGÉE
ZONE NON PROTEGEE | <input type="checkbox"/> Dépression atteinte : |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> ENCUVÉ
INGKUPING | <input checked="" type="checkbox"/> PAROI INACCESSIBLE
ONTTOEGANKELIJK | <input type="checkbox"/> ZONE PROTÉGÉE
ZONE PROTEGEE | |
| | <input type="checkbox"/> ETANCHE
NON ETANCHE | | <input type="checkbox"/> | |

CONTRÔLES · CONTROLEN

DATE DE CONTRÔLE
CONTROLEDATUM

20 07 2020

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> CONTRÔLE VISUEL DES ACCESSOIRES
CONTROLE VAN DE TOEBEHOREN | <input checked="" type="checkbox"/> SYSTÈME DE PROTECTION DE DÉBOULEMENT :
OVERVULVEILINGSSTELSEL | <input type="checkbox"/> SONDE SONDE
SIFPLET FLUIT |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONTRÔLE VISUEL DE LA PAROI EXTÉRIEURE
CONTROLE BUITENWAND | <input type="checkbox"/> SYSTÈME DE DÉTECTION DE FUITES
LEKDETECTIESYSTEEM | <input type="checkbox"/> POTENTIEL : |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONTRÔLE DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DE L'ENDROIT DE STOCKAGE
CONTROLE VAN DE ALGEMEENS STAAT VAN DE OPBLASPLAATS | <input type="checkbox"/> PROTECTION CATHODIQUE
CATHODISCHE BESCHERMING | |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE D'EAU OU DE BOUE
CONTROLE AANWEZIGHEID WATER EN SLUIJ | <input type="checkbox"/> CONTRÔLE DE LA CORROSIVITÉ DU SOL*
CORROSIVITEITSONDERZOEK BODEM* | |
| <input type="checkbox"/> CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ (25hPa/min 1h)
DICHTHEIDBEPROEVING (25hPa/min 1u) | <input type="checkbox"/> SALISSEMENTS HORS DU RÉSERVOIR*
VERONTREKING BUITEN DE TANK* | |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICAT DU CONTRÔLE PRÉCÉDENT
CERTIFICAAT VOORIG CONTROLE | | |

REMARQUES
OPMERKINGEN

* POUR RÉSERVOIRS AUTRES QUE CLASSE 3-1a
VOOR ANDERE TANK DAN 3-1a

CONCLUSION DES CONTRÔLES · CONTOLENSCONCLUSIE *** cf verso

<input checked="" type="checkbox"/> VERT · GROEN (exploitation autorisée**)	<input type="checkbox"/> ORANGE · ORANJE (exploitation autorisée à condition d'effectuer les travaux nécessaires)	<input type="checkbox"/> ROUGE · ROOD (exploitation strictement interdite)
VALIDITÉ DU TEST GELDIGHEIDSDATUM		
<input type="checkbox"/> 6 MOIS	<input type="checkbox"/> 1 AN	<input checked="" type="checkbox"/> 3 ANS
<input type="checkbox"/> 2 ANS	<input type="checkbox"/> 4 ANS	<input type="checkbox"/> 5 ANS
<input type="checkbox"/> 10 ANS	<input type="checkbox"/> 15 ANS	<input type="checkbox"/> Pas de recontrôle Capacité < 3000 L

** LE RÉSERVOIR NE PRÉSENTE PAS DE FUITES AU MOMENT DU TEST

SIGNATURE DU TECHNICIEN
HANDTEKENING TECHNICUS

Mellini

SIGNATURE DU CLIENT
HANDTEKENING KLAJT

Keef

