

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: Van Roosbroeck & Vanhoutteghem
Adres: Hofstraat 26, 2400 - Mol (BE)
Tel: (+32)014/347430
BTW BE: BE0736937407

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: St.-Theresiastraat 131, 2400 - Mol (BE)

RESERVOIR

Ingedeeld: Niet ingedeeld | Wand: Enkel | Plaats: Ondergronds | Vorm: Cilinder |
Materiaal: Staal Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: >1995

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: Ja | Algemene staat put: OK | Dichtheid put: OK
Vervuiling in put: OK | Deksel put: OK

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: AANWEZIG | Filter: OK

TESTEN

Water- en slibbemonstering: Niet uitgevoerd
Opmerking: Nvt

Watermeting: 0 CM | Gemeten olie: 10 CM
Onderdruk TESTO: 10 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Fluit | Overvulbeveiliging controle: OK
Peilmeting: Niet aanwezig | Lekdetectie: Niet aanwezig

BESLUIT


De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt verplicht voor: **03/10/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 03/10/2024 | Keurder: Dieter Geerts | Erkenningsnummer: ERK/TS/107621

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S

