VAN RAAK
met ons raak je overal
info@vanraak.be
Tel. +32(0)14 65 53 30
www.vanraak.be

CONFORMITEITSATTEST

Klant 67873
Straat, nr. VLIERSTRAAT 4 Dok.nr 58457
Postnummer, Gemeente 2400 MOL
Tel.

Erkenningsnummer erkende technicus SV07846 Jef Mertens
Adres reservoir VLIERSTRAAT 4 , 2400 MOL 67873
Nominale Inhoud reservoir (In liters) 5400
Materiaal Metaal
Buitenwand
[ ] toegankelijk
[X] ontoegankelijk

Mazoutreservior - voor de verwarming van een gebouw
Datum Ingebruikstelling / vorige controle
Datum keuring geldig tot 14/11/27

		Bijzondere opmerkingen
visuele en ultrasone dichtheidscontrole tank	X	TANK VOOR HET HUIS
overvulbeveiligingssysteem	X	
controle aanwezigheid water en slib	X	
lekdeteciesysteem		
certificaat vorige controle		
meting potentlaalverschil		Verdere exploitatie toegelaten (ja/~~XXXX~~) X
visuele controle buitenwand		Verdere exploitatie niet toegelaten (groen/~~XXXX~~) X

Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)
Datum ingebruikstelling / vorige controle
Datum uitvoering controle

		Bijzondere opmerkingen
visuele controle uitwendig zichtbare en de algemene staat van de opslagplaats (*)		
cathodische bescherming (*)		
lekdetectiesysteem (*)		
aanwezigheid water en /of slib (*)		
certificaat vorige controle (*)		
dichtheidsbeproeving (30hPa/min.1u.)		Verdere exploitatie toegelaten (ja/neen)
verontreiniging buiten het reservoir		Verdere explotatie toegelate mits bep.herstellingen
corrosiviteitsonderzoek bodem		Merkteken (Groen - Oranje - Rood)

(*) beperkt onderzoek

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging

Naam & handtekening technicus

Naam & handtekening klant