

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

017772



ALV BVBA  
Gotevlietstraat 42  
8000 Brugge  
050 31 84 87  
info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
RPR Brugge  
BTW BE0824 539 491

KLANT Kristof Bethuyne  
Klaphullestraat 7, 8755 Ruiselede

BTW Particulier

TEL 0465/099 110

MAIL \_\_\_\_\_

ADRES TANK Herman Van de Moortel  
Tieltsesteenweg 21, 9880 Aalter

Tankinhoud 6200 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 1980  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Niveaumeting

Vlottermeter  Hydraustatisch  Ultrasoon  Peillat  Andere: \_\_\_\_\_

Potentiaalmeting -536 Mv

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat

Vloeistof  Onderdruk  Overdruk  Nano

Peilputten  Andere: \_\_\_\_\_

Dichtheidstest:  SDT  Testo

## BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Buitenwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Waterdicht <input type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht				

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Van den Broek

ERKENNINGNUMMER: SV 05584

HANDEKENING  
TECHNICUS

HANDEKENING  
KLANT

## OPMERKINGEN

Tank OK

PLAATS TANK Aalter

## BESLUIT

GROEN  
De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE  
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD  
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 11/01/24

ATTEST GELDIG TOT 11/01/26

[Handwritten signature]