



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden en mag niet meer gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 16/09/2025
Inspecteur: Thibault Vanhoutte

Mentor:
Klantreferentie:

ID-label:
Merk en type meettoestel: Testo 312-3 Serienummer: 02489124/301

Datum verslag: 16/09/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kooigemwegel
Huisnummer 12
Busnummer
Postcode 8554
Gemeente Sint-Denijs
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Kooigemwegel
Huisnummer 12
Busnummer
Postcode 8554
Gemeente Sint-Denijs
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 1200 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

LEIDINGEN

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☐	☒	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☐	☒	☒	☐
Uitmonding leidingen	☐	☒	☐	☒
Staat aanvoerleiding	☐	☒	☐	☒
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☒	☒	☐
Lekt stookoliefilter	☐	☒	☒	☐
Algemene staat tank	☐	☒	☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

Aanwezig Keuring

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☐	☒	Drukverlies Nvt mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, wordt binnen een termijn van 36 maanden de houder geledigd, gereinigd en verwijderd met behoud van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- Nota De bovengrondse houder is tegen verdere corrosie/roestvorming te beschermen
- O Aangeraden tank te schilderen om (verdere) roestvorming te vermijden.
- Rood De dichtheid van kranen, koppelingen en toebehoren moet gegarandeerd zijn


Toevoerleiding is niet aangesloten.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Thibault Vanhoutte (erkeningsnummer ERK/TS 107351)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUACCEG

