

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

918460



ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT ACA VZW
Meensesteenweg, 338, 8800 ROESELAERE

BTW BE0811.407.869

TEL 051/20 00 02

MAIL facturatie@acavzw.be

ADRES TANKX
Acaciastraat 68, 9890 Gavere

Tankinhoud 73000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 1994
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging <input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveaumeting				
<input type="checkbox"/> Vlottermeter <input type="checkbox"/> Hydraustatisch <input type="checkbox"/> Ultrasoon <input checked="" type="checkbox"/> Peilpat <input type="checkbox"/> Andere: _____				
Potentiaalmeting <u>1</u> Mv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Stansen</u>				
Kathodische bescherming <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
Lekdetectie-apparaat <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Onderdruk <input type="checkbox"/> Overdruk <input type="checkbox"/> Nano				
<input type="checkbox"/> Peilputten <input type="checkbox"/> Andere: _____				
Dichtsheidstest: <input checked="" type="checkbox"/> SDT <input type="checkbox"/> Testo <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Buitenwand <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Inkuiping <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Waterdicht <input type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

Fehk oh!

PLAATS TANK oprit

BESLUIT

GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fonteyne

ERKENNINGNUMMER: SV 00802

HANDTEKENING
TECHNICUS Ru

HANDTEKENING
KLANT

DATUM KEURING 09 10h 12h

ATTEST GELDIG TOT 09 10h 29