

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

009035



ALV BV  
 Gotevlietstraat 42  
 8000 Brugge  
 050 31 84 87  
 info@tc-alv.be  
 www.tc-alv.be  
 RPR Brugge  
 BTW BE0824 539 491

KLANT Keurteam VZW  
Meulestraat, 31, 8730 Beernem

BTW BE0831.542.002

TEL 0474/75 77 80(Na

MAIL info@keurteam.be

ADRES TANI Eekloseweg 18, 9910 Ursel (Aalter)

Tankinhoud +3000 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 1975  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>UITWENDIG ZICHTBARE DELEN</b>				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**OPMERKINGEN**

Tank ok

oprit

Niveaumeting  
 Vlottermeter  Hydraustatisch  Ultrason  Peiliat  Andere:  
 Potentiaalmeting Mv    Behan  
 Kathodische bescherming     
 Lekdetectie-apparaat     
 Vloeistof  Onderdruk  Overdruk  Nano  
 Peilputten  Andere:  
 Dichtheidstest:  SDT  Testo

**BESLUIT**

- GROEN**  
De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ORANJE**  
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.
- ROOD**  
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

**BOVENGRONDSE TANK**

Algemene staat

Buitenwand

Inkuiping

Waterdicht  Koolstofwaterdicht



ERKEND TECHNICUS (NAAM) \_\_\_\_\_

ERKENNINGSNUMMER: SV 03584

HANDTEKENING  
 TECHNICUS \_\_\_\_\_

T. 050 68 55 55 02 107 124  
 DATUM KEURING 02 107 129  
 KEURteam VZW  
 Meulestraat 31 - 8730 Beernem  
 HANDTEKENING info@KEURteam.be - www.KEURteam.be  
 KLANT BE 0831 542 002