

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

**VASTGOEDEXPERTS**  
Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

**Naam: NV MediaNot**  
**Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)**  
**Tel: (+32)078150077**  
**BTW BE: BE0468763089**

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Doornzeelsestraat 111, 9940 - Evergem (BE)**

### RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** |  
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

**NIET VAN TOEPASSING**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### BESLUIT

**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt aangeraden voor: **03/04/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **03/04/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

HANDTEKENING KEURDER

*Tom Beckers*

HANDTEKENING EIGENAAR

*[Handwritten signature]*

TOEGEVOEGDE FOTO'S

