

# CONFORMITEITSATTEST voor STOOKOLIE RESERVOIRS

E.B.INSTALSERVICE bvba

Geelsveldweg 2  
3190 BOORTMEERBEEK  
Tel:016/60 36 83  
Fax:016/60 32 01  
GSM 0475/60 36 83



Datum uitvoering controle: 20/04/2024

Adres Stookolietank idem adres

Inhoud reservoir 4500 L. Postnr idem Gemeente idem Huidige voorraad 200 L. Tel  
GSM

herkenningsnummer TV00163+SV04199

Datum ingebruikstelling/vorige controle: Niet gekend

Identificatie nr. tank Niet aanwezig

Materiaal: Staal enkelwandig ~~dubbelwandig~~

~~Polyester/Kunststof~~ enkelwandig ~~dubbelwandig~~

Buitenwand toegankelijk  buitenwand ontoegankelijk

**Controles:**

- Certificaat vorige controle Niet aanwezig
- Visuele controle van toebehoren
- Over-vulbeveiliging systeem ontbreekt. Niet oké
- Controle aanwezigheid water en/of slib < 9000 L
- Lekdetectie systeem Niet van toepassing
- Meting potentiaalverschil N.V.T
- Visuele Controle buitenwand oké
- Toestand controle put

**BIJZONDERE OPMERKINGEN :**

Er is geen overloop beveiliging voorzien  
overulbeveiliging is niet geplaatst

verdere exploitatie toegelaten ~~ja~~ neen

Merkteken dop  groen  rood

Volgende controle dient te gebeuren voor: overulbeveiliging is geplaatst

**Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging**

Handtekening technicus

Handtekening klant