

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

#### VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: NV MediaNot  
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)  
Tel: (+32)078150077  
BTW BE: BE0468763089

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Platte Lostraat 488, 3010 - Kessel Lo (BE)**

### RESERVOIR

Ingedeeld: **Ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |  
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

### VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**  
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **Opmerking: Te klein traag vullen**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Niet uitgevoerd**  
Opmerking: **0**

Watermeting: **1 CM** | Gemeten olie: **20 CM**  
Onderdruk TESTO: **30 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### BESLUIT


**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt verplicht voor: **04/12/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **04/12/2024** | Keurder: **Ruud Van Houdt** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/108084**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR



TOEGEVOEGDE FOTO'S

