



BEL TANKSERVICE

Opdrachtgever:

Dewandel Steve Bv

CONFORMITEITSATTEST VOOR HET NEUTRALISEREN VAN EEN MAZOUTTANK

Uitvoeringsadres:

Audenhovenlaan 14, 3190 Boortmeerbeek

Uitvoeringsdatum:

5/05/2026

Specificaties van de mazouttank:

Ondergrondse mazouttank

Inhoud in liters: 3500

Neutraliseren van een oude mazouttank:

Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten gebruik stellen van een mazouttank heeft Bel Group Bv onder toezicht van SV07801 de mazouttank op voormeld uitvoeringsadres en volgens voormelde specificaties correct geopend voor een optimale reiniging, volledig geledigd en vervolgens met biologisch afbreekbare producten gereinigd waarna het residu (restafval en afvalwater) wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie. Vervolgens is de mazouttank volledig opgevuld met een niet-milieubelastend schuim. Het schuim voldoet aan alle voorwaarden zoals voorgeschreven in de Vlarem II wetgeving onder artikel 6.5.5. en artikel 5.17.2.§3. Het schuim is niet-milieubelastend en recycleerbaar door de fabrikant. Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Voor Bel Group Bv,
Frank Scherens, bestuurder



BEL GROUP

Erkend stookolietechnicus - Expert4fuels tanks: Frank Scherens

Erkenningsnummers: SV07801 - ME1607111614513954S

OVAM Registratienummer: 128781

BIM Registratienummer: ENR/T-D/001755283

Bel Group Bv, Endepoelstraat 3A bus 001, 3210 Linden (Lubbeek)

016/60.16.40 - info@belgroup.be - BTW: BE0506938331

KBC: BE63 7320 3469 2608 - ING: BE86 3631 5292 1550

www.beltankservice.be - www.belgroup.be