



Beter Zeker,
Blen Sûr.

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Vlaams-Brabant, Betakomsestraat 98A, 3128 TREMELO
T: 016 63 47 45, E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

Verslagnummer:	0419-170331-02	Datum van het onderzoek :	31/03/2017
		Extra controle datums	

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE :

PROVINCIESTEENWEG 15
3150 HAACHT

EIGENAAR :

Adres : PROVINCIESTEENWEG 15
3150 HAACHT

OPDRACHTGEVER :

Adres : GESS
SINT ADRIAANSTRAAT 123
3150 HAACHT


INSTALLATEUR :

Adres : GESS
SINT ADRIAANSTRAAT 123
3150 HAACHT

BTW of IK :

EAN :	Teller nr.	33914944	Index :	33845/44193
-------	------------	----------	---------	-------------

Visualisatie van de installatie



ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie:	Nieuwe installatie /	Type der Lokalen :	wooneenheid
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	2 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar type :	4p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroomkansen :	16
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	T1

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens :	AREI art. 270.
Aard van het onderzoek :	Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA:	6,6 Ohm	Ri tot	20 MOhm
-----	---------	--------	---------