



Trinkwasser: Zulauf zum Wohnhaus/zur Wohnung

Zulauf des Wohnhauses/der Wohnung		
Zählernr.: Dh23C044660 Hostert 4/8	Zählerstand: 0	
Überprüfter Punkt	Audit-Ergebnis	Informationsstand
Korrekte Installation des Zählers	Ja	Optisch überprüft
Plomben an intakten Zählern	Ja	Optisch überprüft
Sperrventil nach dem Zähler vorhanden	Ja	Optisch überprüft
Rückschlagarmatur EA nach dem Zähler vorhanden	Ja	Optisch überprüft
Leitung aus Blei nach dem Zähler sichtbar	Nein	Optisch überprüft
Alternativer Wasserkreislauf vorhanden	Nein	Optisch überprüft



Zentralausrüstungen

Ausrüstung	Art Ausrüstung	Anschluss des Wasserversorgers	Art Schutz	Überprüfung der Art Schutz	Art Wasser	Überprüfung der Art Wasser
Heizung	Befüllung der Zentralheizung mit Additiven/ohne Additive max. Kat. 3	Gegenstandslos	RA, CA, RA	Optisch überprüft	Leitungswasser	Optisch überprüft
Warmwasserbereitung	Gekoppelte Heizung Max. Kategorie 3	Gegenstandslos	Sicherheitsaggregat	Optisch überprüft	Leitungswasser	Optisch überprüft



Ausrüstungen

Ausrüstung	Art Teil	Etage	Art Schutz	Überprüfung der Art Schutz	Art Wasser	Überprüfung der Art Wasser	Piktogramm vorhanden
Haushaltswaschmaschine (4)	Küche	0	Gegenstandslos	Gegenstandslos	Leitungswasser	Optisch überprüft	Gegenstandslos
Wasch-/Spülbecken - Armatur mit ausschließlichem Kaltwasser (1)	WC	0	AA	Optisch überprüft	Leitungswasser	Optisch überprüft	Gegenstandslos
Wasch-/Spülbecken - Mischarmatur ohne Handduschkopf (3)	Küche	0	Zugelassene Ausrüstung	Optisch überprüft	Leitungswasser	Optisch überprüft	Gegenstandslos
Waschmaschine (5)	Waschraum	0	Gegenstandslos	Gegenstandslos	Leitungswasser	Optisch überprüft	Gegenstandslos
Wasserzufuhr ohne Ausrüstung (verstopfte Altarme) (10)	Bad/Dusche	1	Gegenstandslos	Gegenstandslos	Leitungswasser	Optisch überprüft	Gegenstandslos
Wasserzufuhr ohne Ausrüstung (verstopfte Altarme) (9)	Bad/Dusche	1	Gegenstandslos	Gegenstandslos	Leitungswasser	Optisch überprüft	Gegenstandslos
WC mit Tank mit/ohne Additive (2)	WC	0	Zugelassene Ausrüstung	Optisch überprüft	Leitungswasser	Optisch überprüft	Gegenstandslos



Ausrüstungen

Ausrüstung	Art Teil	Etage	Art Schutz	Überprüfung der Art Schutz	Art Wasser	Überprüfung der Art Wasser	Piktogramm vorhanden
WC mit Tank mit/ohne Additive (8)	Bad/Dusche	1	Zugelassene Ausrüstung	Optisch überprüft	Leitungswasser	Optisch überprüft	Gegenstandslos



Abwässer: Ausrüstungen in Verbindung mit der Abwasserreinigung und Allgemeines

Angaben zu den Abwässern und Niederschlagswässern	Angaben zu den Abwässern und Niederschlagswässern
Die Immobilie liegt in: Gebiet mit kollektiver Abwasserreinigung Hat die Straße eine Kanalisation? : Ja - Mischkanalisation Die Kanalisation mündet in einer bestehenden Kläranlage: Ja - Station d'épuration de Membach	Hat das Gebäude ein individuelles Klärsystem (IKS)?: Nein
Liegt die Immobilie in einem vorrangigen Gebiet? : Nein	Hat das Gebäude eine Faulgrube?: Nein
	Hat das Gebäude einen Fettabscheider?: Nein








Behandlungen, Ableitungen und Tests

Art Ableitungswasser	Behandlung/Ableitung	Art	Überprüfung/Test
Grauwasser	Ableitung	Kanalisation	Optisch überprüft
Grauwasser	Behandlung	Keine Angabe	Optisch überprüft
Niederschlagswasser	Ableitung	Kanalisation	Optisch überprüft
Niederschlagswasser	Behandlung	Keine Angabe	Optisch überprüft
Schwarzwasser	Ableitung	Kanalisation	Optisch überprüft
Schwarzwasser	Behandlung	Keine Angabe	Optisch überprüft






Legende zum Übersichtsdiagramm











Eaux usées et pluviales

Certain

-  Egout unitaire
-  Egout séparatif
-  Voie artificielle d'écoulement
-  Collecteur
-  Eau de surface ordinaire

Supposé















-  
-  
-  

-  SEI certain
-  SEI supposé
-  Fosse septique certaine
-  Fosse septique supposée
-  Dégraisseur certain
-  Dégraisseur supposé
-  Puits perdant
-  Regard de visite
-  Système d'infiltration
-  Point d'entrée d'eau pluviale




Contour de l'immeuble


Écoulement de ...

- | | <u>Certain</u> | <u>Supposé</u> |
|-------------------------------------|---|---|
| Eaux pluviales |  |  |
| Eaux grises |  |  |
| Eaux noires |  |  |
| Eaux grises + noires |  |  |
| Eaux grises + noires + pluviales |  |  |
| Eaux usées épurées |  |  |
| Eaux usées épurées + Eaux pluviales |  |  |

Eau potable

-  Citerne d'eau de pluie
-  Prise d'eau privée

Übersichtsschema





Rechtshinweis

Version du 09.06.2021

- La présente attestation et le présent rapport sont établis sur base des observations réalisées à la date de la visite du certificateur et ne préjuge en rien de la conformité ou non de modifications postérieures à cette date.
- Toute modification importante de l'immeuble bâti postérieure à ce certificat (conformément à l'article R.307bis-20 §1 et §2) invalide ce dernier.
- Les constructeurs peuvent imposer une protection supplémentaire. Ce rapport ne retire pas la responsabilité du propriétaire de respecter les prescrits des constructeurs.
- Les recommandations sont données à titre d'information et leur respect est laissé au choix du propriétaire de l'immeuble.
- Les données à caractère personnel utilisées pour l'établissement de votre CertIBEau sont traitées par la **Société Publique de Gestion de l'eau (14-16 Avenue de Stassart, 5000 Namur)**.
 - Ces données ont été collectées par le certificateur qui a réalisé la certification de votre bien. La finalité du traitement de vos données personnelles est l'établissement de votre CertIBEau, le suivi des mises en conformité éventuelles ainsi que le contrôle potentiel ;
 - Ce traitement est licite en ce qu'il est nécessaire à l'exécution des missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement (article 6, 1, e), RGPD). Ainsi, la SPGE a reçu différentes missions en manière de CertIBEau conformément aux articles D.227 ter et suivants ainsi que les articles R.307 bis-12 et suivants ;
 - **Vos données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder la durée de vie de l'immeuble bâti pour lequel le CertIBEau a été réalisé. Vos données peuvent cependant être conservées plus longtemps en cas de procédures ou recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires ;**
 - Dans le cadre de la réalisation des finalités reprises ci-dessus, les données collectées sont accessibles aux différents organismes intervenant repris à l'article R.307bis-21 §3 et §4 et ces derniers ont l'obligation de les utiliser en conformité



avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles ;

- Le traitement de vos données personnelles est exclusivement réalisé dans l'Espace Economique Européen ;
- Sous certaines conditions, vous pouvez notamment accéder aux données vous concernant, les rectifier ou limiter leur traitement. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter la SPGE à l'adresse info.certibeau@spge.be ;
- Pour plus d'informations sur vos droits, consultez la politique de protection des données de la SPGE sur le site www.spge.be.
- Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, si vous estimez, après nous avoir contactés que vos droits ne sont pas respectés.