

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

014692



ALV BVBA  
 Gotevlietstraat 42  
 8000 Brugge  
 050 31 84 87  
 info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
 RPR Brugge  
 BTW BE0824 539 491

KLANT [REDACTED]  
 Eikelstraat 42, 9840 De Pinte

BTW Particulier

TEL [REDACTED]

MAIL [REDACTED]

ACRES TANK [REDACTED]  
 Eikelstraat 42, 9840 De Pinte

Tankinhoud 3000 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 1991  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>UITWENDIG ZICHTBARE DELEN</b>				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveaumeting				
<input type="checkbox"/> Vlottermeter <input type="checkbox"/> Hydraustatisch <input type="checkbox"/> Ultrasoon <input checked="" type="checkbox"/> Peilpat <input type="checkbox"/> Andere:				
Potentiaalmeting <u>472</u> Mv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kathodische bescherming	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lekdetectie-apparaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Onderdruk <input type="checkbox"/> Overdruk <input type="checkbox"/> Nano				
<input type="checkbox"/> Peilputten <input type="checkbox"/> Andere:				
Dichtheidstest: <input checked="" type="checkbox"/> SDT <input type="checkbox"/> Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>BOVENGRONDSE TANK</b>				
Algemene staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Buitenwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Waterdicht <input type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht				

## OPMERKINGEN

Tank ok?

PLAATS TANK oprit

## BESLUIT

**GROEN**  
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

**ORANJE**  
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

**ROOD**  
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) [REDACTED]

DATUM KEURING 27/01/23

ERKENNINGNUMMER: SV [REDACTED]

ATTEST GELDIG TOT 27/01/28

HANDTEKENING  
 TECHNICUS [REDACTED]

HANDTEKENING  
 KLANT [REDACTED]