

CONFORMITEITSATTEST voor mazoutreservoirs

firma

bvba Mackowiak
 Stationsstraat 25
 3722 Wintershoven (Kortesseem)
 OndernemingsNr.: BE 0826.651.618
 RegistratieNr.: 10 25 10

Telefoon: **011/37 16 55**
 e-mail: **info@mackowiak.be**

technicus

voornaam en naam:
Benny Mackowiak

erkenningsnr.: **SV 00839**

datum controle: **21 - 10 - 2023**

eerste controle (Indienstname) periodieke controle

klant: eigenaar gebruiker particulier onderneming
 opdrachtgever syndicus

naam:
 straat en nummer:
 postcode en gemeente:
 tel.:
 email:

adres opslagtank: (indien verschillend van klant) n.v.t.

naam contactpersoon:
 straat en nummer: **Herkantstraat 47**
 postcode en gemeente: **Stevoort**
 tel.:
 email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

<p>particulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> niet-ingedeeld, inhoud: 5400 Liter Inhoud onbekend <input type="checkbox"/> ingedeeld, inhoud onbekend maar < 20.000 Liter <input type="checkbox"/> ingedeeld, inhoud: Liter <input type="checkbox"/> klasse 3 vanaf 5000 kg (± 6000 L.) <input type="checkbox"/> klasse 2 <input type="checkbox"/> klasse 1</p>		<p>onderneming</p> <p><input type="checkbox"/> ingedeeld, inhoud onbekend maar < 20.000 Liter <input type="checkbox"/> ingedeeld, inhoud: Liter <input type="checkbox"/> klasse 3 vanaf 100 L. <input type="checkbox"/> klasse 2 <input type="checkbox"/> klasse 1</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> ondergronds <input type="checkbox"/> bovengronds <input checked="" type="checkbox"/> enkelwandig <input type="checkbox"/> dubbelwandig</p> <p>Fabricatienummer: In dienst sedert: - -</p>		<p><input type="checkbox"/> groeve <input checked="" type="checkbox"/> niet toegankelijk <input type="checkbox"/> toegankelijk <input type="checkbox"/> inkuiping <input type="checkbox"/> andere:</p>	
		<p><input checked="" type="checkbox"/> cilindrisch <input type="checkbox"/> rond <input type="checkbox"/> rechthoekig <input type="checkbox"/> ovaal <input type="checkbox"/> andere:</p>	
		<p><input checked="" type="checkbox"/> staal/metaal <input type="checkbox"/> roestvast staal <input type="checkbox"/> Kunststof/thermohardende kunststoffen <input type="checkbox"/> prefabconstructie <input type="checkbox"/> andere:</p>	

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest n.v.t. aanwezig, datum: - - niet aanwezig

controle					
staat toezichtspuit/mangal	<input type="checkbox"/> n.v.t.	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok
inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.	<input type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok
overvulbeveiligings-systeem	<input type="checkbox"/> n.v.t.	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok
aansluitingen (ontluchting, vulling)	<input type="checkbox"/> n.v.t.	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok
staat leidingen (ontluchting, vulling)	<input type="checkbox"/> n.v.t.	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok
staat wanden (schildering, isolatie,....)	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.			<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok
water- en slibbemonstering 1,5cm water in tank	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.			<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok
lekdetectiesysteem	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.	<input type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok
staat van de buitenwand (indien toegankelijk)	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.			<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> niet ok
zichtbare verontreiniging rond tank	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee			
organoleptische verontreiniging	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee			

dichtheidsbeproeving

n.v.t. uitgevoerd onderdruk, drukverlies: 2 mbar/h overdruk, drukverlies: mbar/h

opmerkingen

- Er is geen vermoeden van lekkage.
 - water in de tank
 - Centrale verwarming was afgekoppeld door klant.


EINDBEOORDELING

<input checked="" type="checkbox"/> groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
<input type="checkbox"/> oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	Indien ORANJE: De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
<input type="checkbox"/> rood ***	De opslagtank voldoet NIET aan de wettelijke bepalingen, het is VERBODEN de tank te vullen of laten vullen.	Indien ROOD: De opslagtank mag niet meer gevuld worden, reden:

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkploot of kiever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
 Niet-ingeëdele inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de bezitter hiervan in kennis gesteld. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voorschrijving ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.
 Ingeëdele inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór **21 - 10 - 2028** onbeperkt geldig n.v.t.

handtekening erkend technicus  voor kennisname (handtekening klant)