

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

**VASTGOEDEXPERS**  
Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

**Naam: NV MediaNot**  
**Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)**  
**Tel: (+32)078150077**  
**BTW BE: BE0468763089**

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Hoogstraat 11, 9270 - Laarne (BE)**

### RESERVOIR

Wand: **Dubbel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** | Materiaal: **Staal**  
Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **>1995**

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **0 CM**  
Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### BESLUIT

**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt aangeraden voor: **30/01/2029**

### INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **30/01/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

## Toegevoegde foto's

---

