CONFORMITEITSATTEST
voor
mazoutreservoirs

FIRMA : Peter D'HOKER
Serskampsteenweg 164
9230 Wetteren
Tel en fax : 09/366.53.98
GSM 0479/722.091
BTW nr : BE 811.877.924

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : SV01962
Adres reservoir: Oosteinde 15 9080 Zaffelare
Nominale inhoud reservoir: 1200 Materiaal: Metaal Buitenwand toegankelijk ☒ ontoegankelijk ☐
Nummer van het reservoir: Niet gekend

1. Mazoutreservoir – kleiner dan 5.000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of ~~vorige controle~~ reservoir: ... / ... / 1985 Datum uitvoering controle: 13/07/26

Controles :
- ☐ ultrasoon getest
- ☒ visuele controle van de toebehoren
- ☒ overvulbeveiligingssysteem
- ☒ controle aanwezigheid water en/of slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☐ certificaat vorige controle
- ☒ visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen : geldig tot ...
Onderaansluiting mag kan
Tank opgesloten van zand

- ☒ Verdere exploitatie toegelaten **(ja/neen)***
- ☒ Merkteken: **(Groen/Rood)***

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ... / ... / ... Datum uitvoering controle: ... / ... / ...

Controles :
Algemeen onderzoek
- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- b. cathodische bescherming ☐
- c. lekdetectiesysteem ☐
- d. overvulbeveiligingssysteem ☐
- e. aanwezigheid van water en/of slib ☐
- f. certificaat vorige controle ☐
- g. dichtheidsbeproeving (30kPa/min 1u.) ☐
- h. verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ☐

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

- ☐ Verdere exploitatie toegelaten **(ja/neen)***
- ☐ Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- ☐ Merkteken: **(Groen-Oranje-Rood)***

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus : D'Hoker Peter

Naam & handtekening klant:

* Schrappen wat niet past