

VERSLAG VAN BUITENDIENSTSTELLING OPSLAGTANK

UITVOERINGSADRES	UITVOERINGSDATUM	DATUM UITGAVE ATTEST
Prof. Dewulfstraat 51 8970 Poperinge	26/03/2026	31/03/2026

OMSCHRIJVING

Uitvoering gedaan door: Tom Lelieur Erkend technicus SV07858

Beschrijving van de opslag:

Ligging van de tank: tank ligt rechts naast het huis
Type tank: ondergronds enkelwandig
Opgeslagen product: stookolie
Inhoud: 3 000 l


Details van het onderzoek en vaststellingen:

Vaststellen van de materiële onmogelijkheid tot verwijderen van de houder

Besluit:

De verwijdering van de houder is materieel onmogelijk. De houder mag opgevuld worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal, nadat deze geleidigd en gereinigd werd.

Tom Lelieur
Erkend technicus



i.o. Mieke Vandoolaeghe

VERSLAG VAN BUITENDIENSTSTELLING OPSLAGTANK

UITVOERINGSADRES	UITVOERINGSDATUM	DATUM UITGAVE ATTEST
Prof. Dewulfstraat 51 8970 Poperinge	26/03/2026	31/03/2026

OMSCHRIJVING


Bij deze delen wij U mede dat de firma Burisa op bovenvermelde datum en adres ondergrondse tank(s) buiten gebruik hebben gesteld conform vlarem-wetgeving .

De aangekruiste werkzaamheden werden door ons uitgevoerd:

XXXX	Erkend technicus aanwezig tijdens werken (SV07858)
XXXX	Het verwijderen van sludge. (Ovamnr: 64102/1)
XXXX	Het reinigen van de tank(s). (reeds vooraf gereinigd)
	Het verwijderen van de tank(s)
XXXX	Het vullen van de tank(s) met QF66 hardschuim
	Het vernietigen van de tank(s)

De tank(s) zijn niet meer bruikbaar voor opslag van brandstoffen.

Vergaarbak, 3 000 l



Mieke Vandoolaeghe
Zaakvoerder