

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

Tiso bv Blauwpoortstraat 2 9031 Gent (Drogenen) Tel. 09 395 85 85 - GSM 0475 24 13 88 Info@debreyneconsult.be – www.debreyneconsult.be BTW: BE 0465.493.991 – Erkennung SV06286	Naam klant: Adres tank: Brandstraat 67 Plaats: 9870 Zulte Telefoon:
--	--

Type: Niet-ingedeeld	Inhoud: 1.000 L	Klasse: 3	Datum Plaatsing: ?	
Vorm reservoir: Parallelepipedum		Ruimte tank: Toegankelijk	Wand tank: Andere kunststoffen	
Visuele controle	Aanwezig	Controle	Peilmeting	
			Accessoires	
Toezichtspuit	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>		Aanwezig	
Staat		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Controle	
Dichtheid		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Peillat	
Vervuiling tank		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Mechanisch	
Staat deksel		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Pneumatisch	
			Andere	
			Waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem	
			Accessoires	Aanwezig
Inkuiping	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>		Fluit	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Algemene staat		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Elek. sonde	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Waterdicht		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Lekdetectie	
Koolwaterstofdicht		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Accessoires	Aanwezig
			Vloeistof	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Leidingen			Onderdruk	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Aansluitingen		OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Overdruk	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Staat		OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Peilputten	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Uitmonding		OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Andere	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Aanvoerleidingen		OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>		
Terugvoerleidingen	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Kath. bescherming	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Stookoliefilter	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden: Visuele controle uitgevoerd.	
Reservoir				
Algemene staat tank		OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>		
Vorig certificaat	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>		
Testen	Uitgevoerd	OK NOK		
Water en slib	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Hoogte water: 0 cm	pH: mS:
Ultrasoon	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Vloeistofniveau boven:	Onder: dBµV
Onderdruk	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Drukverlies boven:	
Overdruk	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Drukverlies onder:	
Andere	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Visuele controle	
Potentiaalmeting	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	mV	
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport, van toepassing: Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>			Rapporten in bijlage Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Besluit: <input checked="" type="checkbox"/> Groen, de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
<input type="checkbox"/> Oranje: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende 6 maanden.				
<input type="checkbox"/> Rood: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen en laten vullen.				
Technicus:		Datum keuring: 25/04/2025		
Mathieu de Breyne SV06286		Volgende keuring moet gebeuren vóór: N.V.T.		

Mathieu de Breyne
(Signature)

Digitaal ondertekend
 door Mathieu de Breyne
 (Signature)
 Datum: 2025.05.08
 08:35:37 +02'00'