

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma naam: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: fax.: email: ondernemingsnummer:		volgnummer attest: Rik Regnart technicus: Doorniksesteenweg 346 voornaam en naam: 8582 Outrijve BE 0844 057 376 erkenningsnr.: SV SV06268 datum controle: 4 / 3 / DEP/041/6/01 arbeidsduur: van u tot u adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t. naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email:		
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicaat ☐ particulier ☐ onderneming straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email:				
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK				
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: / /		tanknummer:		
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :				
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)				
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van				
merk:		fabricagenummer:		
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.		
norm:				
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:				
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).				
CONTROLE OPSLAGTANK				
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig				
visuele controle				
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☒ niet ok		
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok		
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee		
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok		
	kpulwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok		
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok		
opslagtank			opmerkingen:	
staat wanden (schildering, isolatie,....)				
algemene staat tank				
zichtbare verontreiniging rond tank				
organoleptische verontreiniging				
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering			opmerkingen:	
groeve / prefabconstructie / andere			opmerkingen:	
beproeving deel I				
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
	fluit	☒	☐	ok ☒ niet ok ☐
	elektrische sonde	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaamse)	andere:	☐	☐	☐
	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: cm		
		pH: geleidbaarheid: mS/cm bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja ☐ ok ☐ niet ok	(<6, inwendige inspectie vereist) (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) (ja, inwendige inspectie vereist)	
potentiaalmeting	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:			
	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:			☐ ok ☐ niet ok

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlaamse)		permanent:		op basis van:		controle werking	
☐ ok ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.		☐ ok ☐ niet ok		☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:		☐ ok ☐ niet ok	
akoestisch of visueel alarmsignaal							
dichtheidsbeproeving		☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd		ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV overdruk, drukverlies: mbar/h onderdruk, drukverlies: mbar/h andere methode: opmerkingen:		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.	
kathodische bescherming:		☐ aanwezig ☐ ok ☐ niet ok		☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.		opmerkingen:	
peilmeting				aanwezig		niet aanwezig	
						controle werking	
						ok	
						niet ok	
peilstok							
mechanisch							
pneumatisch							
hydrostatisch							
ultrasoon							
andere:							
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee					
kathodische bescherming**:		☐ aanwezig, ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.		controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de binnenwand:		☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd					
		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:					
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok					
opmerkingen:							
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.							
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden							
EINDBEOORDELING							
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.						
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.						
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.						
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.							
WAARSCHUWING							
Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.							
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistofflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.							
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 4/3/2019 ☐ n.v.t.							
voor kennisname							
Rik Regnart Doorniksesteenweg 346 8582 Outrijve BE 0844 057 376 handtekening erkende technicus							
handtekening klant							
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themes/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .							