

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 Opmaak asbest inventaris attest
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant: Kempen
 Straat: Langstraat 68
 Gemeente: Westerlo
 Tel.:

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld

2. ~~Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

Algemene Info

Adres reservoir: Idem _____
 Nummer reservoir: _____
 Nominale waterinhoud: 5400
 Datum ingebruikstelling: 19
 Vorige S.V. Nummer: SV0248
 Datum vorige controle: 30-6-17
 Datum controle: 9-11-23
 Datum volgende controle: 9-11-28

Firma: _____
 B.T.W. Nr. _____
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
 Plaats: ~~Binnen~~ ~~Bovengronds~~
Buiten Ondergronds
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
 Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Opmerkingen (.....)

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrasoon SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verlichting

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig		
Verlichting te klein		
Vuil en stookolie gemorst,		<u>Peildarm vervangen</u>
Dichtheidsbeproeving	<u>ok</u>	
Aanwezigheid water en of slib	<u>nihil</u>	
Attest van de vorig keer aanwezig	<u>ok</u>	Niet <u>wel</u> Aanwezig
Cathodisch bescherming	<u>-</u>	Niet Aanwezig
Lekdetectiesysteem	<u>-</u>	Niet Aanwezig
Overvulbeveiligingssysteem	Werkt <u>ok</u>	Sonde Fluit
Potentiaal meting		Verdere exploitatie toegelaten: <u>Ja</u> Nee
Verontreiniging buiten het reservoir	Stookolie gemorst	
Nominale diameter verlichting	4/4" <u>5/4"</u>	Merkteken: Rode <u>Oranje</u> <u>Groene</u>

TOTAAL TE BETALEN: Euro € Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaem 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 Info over de regelgeving inzake stookolietanks vind je op www.lne.be/themas/vergunningen:praktisch/fag/stookolietanks/. Of op www.infomazout.be

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35 GSM 0478/25.43.43
 2440 Geel Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant: