

## Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

# SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef  
 Heuvel 35  
 2440 Geel  
 GSM. 0478/25.43.43  
 BTW Nr. BE 0883.716.223  
[Sapaco@telenet.be](mailto:Sapaco@telenet.be)

Klant \_\_\_\_\_  
 Straat \_\_\_\_\_  
 Gemeente \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_

Erkenningsnummer erkende technicus : **DE SAEDELEIR JEF** **SV 01671**

**1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld** Particulier

~~2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier~~

### Algemene Info

Adres reservoir: Idem  
 Nummer reservoir: 04106 99  
 Nominale waterinhoud: 4000  
 Datum ingebruikstelling: 1999  
 Vorige S.V. Nummer: SV 0248  
 Datum vorige controle: 5-8-22  
 Datum controle: 25-7-24  
 Datum volgende controle: 25-7-29

Firma: \_\_\_\_\_  
 B.T.W. Nr. \_\_\_\_\_  
 Materiaal: Metaal ~~Beton Kunststof~~  
 Plaats: Binnen ~~Bovengronds~~  
Buiten Ondergronds  
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~  
 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~  
 Onderzoek: Periodiek ~~Bepoekt~~

### Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen  
 Algemene staat van de opslagplaats  
 Dichtheidsbeproeving ( Ultrasoon SDT )  
 Aanwezigheid water en of slib  
 Attest van de vorig keer aanwezig  
 Cathodisch bescherming  
 Lekdetectiesysteem  
 Overvulbeveiligingssysteem  
 Potentiaal meting  
 Verontreiniging buiten het reservoir  
 Nominale diameter verluchting

### Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig  
 Verluchting te klein  
 Vuil en stookolie gemorst, Peildarm vervangen  
ok  
nihil PH  
n.o.k Niet Aanwezig  
— Niet Aanwezig  
ok Niet werkt en is Aanwezig  
 Werkt Sonde Fluit  
 Verdere exploitatie toegelaten: Ja ~~Nee~~  
 Stookolie gemorst  
4/4" 5/4" 2" Merktken: Rode ~~Oranje~~ Groene

TOTAAL TE BETALEN: Euro Best €

Betaling: Volbaar of Via Bank

\* Binnen de 14 dagen nadat het rode merktken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaam 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging  
 De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

De Saedeleir Jef  
 Heuvel 35  
 2440 Geel  
 GSM 0478/25.43.43  
[Sapaco@telenet.be](mailto:Sapaco@telenet.be)

Naam en handtekening klant:

voor Gelezen en Goedgekeurd