

# CONFORMITEITSATTEST voor Mazoutreservoirs

Firma: **n.v. SALMON ENTEC**  
Brugstraat 10  
3890 GINGELOM  
tel/fax : 011/832104 - 885516  
011/883773

KLANT: .....

Straat: Leuvenstraat ..... Nr.: 63  
Postcode: 3100 Gemeente: Nieuwvindt.....

Tel: .....

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02017**  
Salmon Lennert

Adres reservoir : ..... Idem .....

Nominale inhoud reservoir: ..... 3200 l ..... Materiaal: Staal Buitenwand toegankelijk   
ontoegankelijk

Nummer van het reservoir: .....

## 1. Mazoutreservoirs – kleiner dan 5000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ...../...../..... Datum uitvoering controle: 19/9/2024

Controles: Periodieke controle

Bijzondere opmerkingen:

- visuele controle van de toebehoren
  - overvulbeveiligingssysteem
  - controle aanwezigheid water en slib
  - lekdedectiesysteem
  - certificaat vorige controle
  - meting potentiaalverschil
  - visuele controle buitenwand
- \*Schrappen wat niet past
- .....  
..... Elektronische Sonde .....
- ..... ok .....
- ..... Nut aanwezig .....
- 0 Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee) \*
- 0 Verdere exploitatie niet toegelaten (Groen/Rood) \*

## 2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1. (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ...../...../..... Datum uitvoering controle: ...../...../.....

Controles: Algemeen onderzoek

Bijzondere opmerkingen:


- a) visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats 0
  - b) kathodische bescherming 0
  - c) lekdedectiesysteem 0
  - d) overvulbeveiligingssysteem 0
  - e) controle aanwezigheid water en/of slib 0
  - f) certificaat vorige controle 0
  - g) dichtheidsproef (30 hPa/min 1u.) 0
  - h) verontreiniging buiten het reservoir 0
  - i) corrosiviteitsonderzoek 0
- 0 Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee) \*
- 0 Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- 0 Merkteken (Groen – Oranje - Rood) \*

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging

Naam & handtekening technicus : ..... Salmon Lennert ..... Naam & handtekening van de klant: .....

n.v. Salmon Entec  
Brugstraat 10  
3890 GINGELOM  
tel: 011/832104  
email: info@salmonentec.be



De onder punt 2 uit te voeren controles:

- een dichtheidsproef is enkel van toepassing op rechtstreeks ingegraven enkelwandige metalen reservoirs
- een corrosie-onderzoek van de bodem is enkel nodig voor ingegraven metalen reservoirs van 10.000 liters en meer en reservoirs gelegen binnen een beschermingszone. Een verslag van het corrosie-onderzoek dient bijgevoegd te worden bij het conformiteitsattest. Dit attest wordt mede ondertekend door de corrosiedeskundige.
- een controle van de algemene staat geldt enkel voor bovengrondse reservoirs en omvat:
  - het opsporen van lekken
  - de staat van de platen, de verbindingen en de sluitingen
  - de toebehoren
  - de staat van de buitenbekleding, van de funderingen en/of steunblokken, van de inkuiping (inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten)
  - de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping

Opmerking: voor zo ver mogelijk wordt een controle van de algemene staat ook aanbevolen voor ondergrondse reservoirs

### De kenmerken:

GROEN : het reservoir mag verder in gebruik gehouden worden

ORANJE : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren

ROOD : het reservoir mag niet meer bijgevoerd worden en moet buiten gebruik gesteld worden