



CERTIGREEN SRL - organisme de
contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
TVA BE 0451 912 904
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
www.certigreen.be

P.V. N° TFE-CIT-29-04-24-374-ENT

Date de visite : 29/04/2024

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'ÉTANCHÉITÉ D'UNE CITERNE

Test par dépression

Informations du contrôle

Nom du client	Mr Fabrice CORMONNE
Adresse	20 Avenue du val d'or 5100 Namur
Numéro de téléphone	0475249622
Email	darwin@mdnn.be
Numéro de TVA	N.A.
Contrôleur	AgrW.TUS-116/A/01 expire le 16/04/2029



Objet du contrôle

Type de citerne	Cylindrique - Enterrée - Simple-paroi (Acier)
Emplacement du réservoir	Droite maison
Emplacement du remplissage	Sur la cuve
Age du réservoir +/-	+/- 40 ans
Capacité +/-	+/- 3200 l
Numéro d'identification	Inconnu
Produit	Mazout

Encuvement	Pas-encuvement
Hauteur de produit +/-	+/- 15 cm
Hauteur d'eau +/-	+/- 2 cm
Type de jauge	Latte
Système anti-débordement	Sifflet 95% (non conforme)
Tuyauteries	Remplissage (conforme) Aspiration (conforme) Jauge (conforme) Event (non conforme)
Trou d'homme	Oui (conforme)
Soutirage du produit	Par le haut (conforme)
Système de chauffage	Ne fonctionne pas
Type de chauffage	Chaudière
Pollution en dehors du réservoir	Non
Type de tuyaux	Monotube
Conformité de la tuyauterie	Non ,

Permis de classe 3	Pas remis
--------------------	-----------



CERTIGREEN SRL - organisme de
contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170

B-4100 Seraing

TVA BE 0451 912 904

Tél +32 471 58 07 08

E-mail info@certigreen.be

www.certigreen.be

P.V. N° TFE-CIT-29-04-24-374-ENT

Date de visite : 29/04/2024

Photos annexes

