Rapp.nr. : 3380768 Suite: .... pag. : 1/1

RAPPORT DE CONTRôLE

O.C.B.

Rapport provisoire - [✓ définitif] * - (en cas de provisoire, le définitif suivra)

* barrer ce qui n'est pas d'application

GENERALITES

Type d'installation : Electrique - Photovoltaïque

Date du contrôle : 03 07 12

Base de contrôle * : procédure interne QPRO / ELE / 001

RGIE / Arr. 270 / 86

autre: Synergrid C10/11

Genre de contrôle * : (re)mise en service - conformité

Contenu du contrôle * : visuel - essai - mesure - résultat : En ordre

Commentant : Energreen

Adresse : 13 clos Osier 1300 Wavre

Installateur : idem

Propriété de : [redacted]

Représentant :

Inspecteur : PULAT 439

Lieu de contrôle : 1 Rue de la Brasserie 5310 Eghezée

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Panneaux photovoltaïque : Marque : Sunpower **Type :** E20/327

Pmax : 327 W **Nombre :** 30 **P total max :** 9810 W

Nombre de string : 2 Isc : 6,4 A

Uoc : 64,9 V **+ coefficient Uoc :** 73,53 V ✓ **Uoc total :** 735,3 ✓

Onduleur : Marque : AURORA Type : PVI 10.0 N° série : 71609

P max : 10 kW I ac : 14,6 A Uac : 400 ✓ **50 Hz** Udc max : 900 V dc

Pilotage : [✓ en ordre]/pas en ordre Valeur de terre : 7,6 Ohm

CE : [✓ oui]/non Valeur d'isolement : >9,9 MOhm

Montage et branchement des appareils et câblage : [✓ en ordre]/pas en ordre

Schémas : présent Tension de réseau : 3 x 400 ✓ CE M11 1259

Compteur vert n° : 1029444 Index : 0000 11,5 kWh

Compteur GRD n° : 5022 6663 **Index jour :** 003726,0 kW/h.

Index nuit : 011497,3 kW/h

Pas contrôle : Installation existante Annexe(s) :

CONSTATATIONS

NOTE (N) REMARQUE (R) INFRACTION (I)

N	Conforme à la norme Synergrid C10/11
I	Néant

CONCLUSION

CODE INTERNE DE CONCLUSION (BC)

☑ L'installation - est - ~~n'est pas~~ - conforme aux prescriptions mentionnées ci-dessus *

☑ L'installation - ~~ne~~ - peut être - mise en service - utilisé *

☐ ~~Il faut remédier dans le plus bref délai au(x) constatation(s) (O/I)~~

☐ Un contrôle complémentaire après adaptation est nécessaire

☐ Date prochaine contrôle : 30 / 07 / 37

☐ Autre : BC .... , ...

PULAT Ali
GSM: 0493/246.136
ali.pulat@ocb.be

le commettant
signature représentant

pour le directeur
signature inspecteur