

**CONFORMITEITSBATEST
VOOR
MAZOUTRESERVOIRS**

FIRMA:
Van Twembake Kurt bv
Leeuwerikstraat 5
9620 Zottegem
09/061.03.09

KLANT: MEVR DE VOS
STEENWEG 45
9630 ZWALM
055/49.85.47

Erkenningnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SVO1855

Adres Reservoir: idem
Nominale inhoud reservoir: 1250L
Nummer van het reservoir:

Materiaal: St 37.5W
Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige
controle reservoir: 11/2003

Datum uitvoering controle: 20/10/2023

Controles:

- Visuele controle van de toebehoren
- Dervulbeveiligingssysteem
- Controle aanwezigheid water en/of slib
- Lekdetectiesysteem
- Certificaat vorige controle
- Meting potentiaalverschil
- Visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

De tank heeft
veranderingen op
kennijzen.

- Verdere exploitatie toegelaten (Ja / ~~Neen~~)*
- Merkteken (Groen / ~~Rood~~)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse II)

Datum ingebruikstelling of vorige
controle reservoir:

Datum uitvoering controle:

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. Visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. Cathodische bescherming
- c. Lekdetectiesysteem
- d. Dervulbeveiligingssysteem
- e. Aanwezigheid van water en/of slib
- f. Certificaat vorige controle
- g. Dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. Verontreiniging buiten het reservoir
- i. Corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen:

- Verdere exploitatie toegelaten (Ja / Neen)*
- Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellen
- Merkteken (Groen / Rood)*

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e en f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Naam & handtekening klant:

* = Schrappen wat niet past