

# CONFORMITEITSATTEST

VOOR  
Mazoutreservoirs

FIRMA :  
(stempel)

**DE VOS ENERGIE NV**

Sluis 2  
9810 EKE NAZARETH  
Tel. 09 385 60 60  
BTW BE 0 450 411 877

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: *su abatt*

Adres reservoir: *Koninging 47 1970 Kankent*

Nominale inhoud reservoir: *1200F*  *Matchaal*  *metaal*  *Buitenwand toegankelijk*  *on toegankelijk*

Nummer van het reservoir:

## 1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: *11/1/75*

Datum uitvoering controle: *22/10/06*

Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)\*
- Merkteken: (Groen/Rood)\*

## 2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: *1 / /*

Datum uitvoering controle: *1 / /*

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)\*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)\*

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus of installateur (stempel)

**DE VOS ENERGIE NV**  
9810 EKE NAZARETH  
Tel. 09 385 60 60  
BTW BE 0 450 411 877