



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875
 Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11 Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

5

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: P0111833541 Membre n°: Demandeur: _____


Responsable des travaux: **Données:** **Installation:** **Propriétaire/gestionnaire:**
 Nom, Prénom: TOUILLAUX Nom, Prénom: _____
Daniel Adresse: Rue des Champs
 N° carte d'identité: _____ CP + Commune: 6800 Libramont 6800 Libramont
 N° TVA: BE _____ Tél: _____

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) RGPT _____
 Art 270 mise en usage modification extension Art 86 Art 271 bis ① Unité d'habitation
 mobile temporaire Art 87 Art 278 ② Unité de travail domestique
 Art 271 périodique contrôle _____ Art 88 Art _____ ③ Parties communes
 Art 276 renforcement transfert de propriété _____ Art _____ Art _____ ④ Autre

Données générales de l'installation électrique:
 Données distributeur: EAN 541449060005169877 EAN non communiqué Compt.kWh non placé
 Compt. kWh n°: _____ Index jour: _____ nuit: _____ Compt. kWh exclusif nuit:
 Protection branchement (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 _____ n°: _____ Index nuit: _____
 Données installation: Tension nominale: 230V 3x230V 3N400V _____ Type de prise de terre:
 Courant nominal maximum (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 _____ boucle de terre barres / piquets
 Câble d'alimentation tableau principal: 4 X 1.6 mm² - Type: EKV3
 Description installation: Dispositif diff. gén.: 40 A / 300 mA Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 2
 Voir annexe(s)
Bipolaire 1x20A 1 double prise.
Tetrapolaire 1x25A 1 prise.

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:
 Contacts Dir. Contacts Indir. Montage Appareils Matériel I-/section Schémas Contrôle bal de défaut
 Résistance de dispersion de la prise de terre: 2.0 Ω Isolement général: 1.10 MΩ Continuité de terre Test dispositif diff.
 Le dispositif différentiel général: était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions	_____	Visa GRD: Mandataire GRD: Nom:  Visa: _____ MARCHE
Nouvelle installation	_____	
<input checked="" type="checkbox"/> Néant	_____	
Infractions	_____	
Installation existante	_____	
<input type="checkbox"/> Néant	_____	
Remarques	_____	
<input checked="" type="checkbox"/> Néant	_____	

Conclusion(s):
 La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
 L'installation existante est ~~conforme~~ ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être
 recontrôlée avant le 09/11/2007
 par le même organisme de contrôle (**)
 (*) dans certains cas mesure de revalidation de la réglementation

Agent visiteur: Nom: TOUSSAINT José Agent n°: 1118 Date: 09/11/2007
 Annexel(s): Schéma(s) de position: _____ Schéma(s) unifilaire(s): _____ _____
 Pour le Directeur Général: Signature 

Le procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
 Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
 (**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.