

**CONFORMITEITSATTEST
voor MAZOUTRESERVOIRS**

VDB MAZOUT BVBA
G. GEZELLELAAN 111
2870 PUURS

Tel 03/889.30.24
Fax 03/889.17.57
RPR Mechelen
BTW BE 0448.903.330


AUGUST VAN LANDEGHEMSTR 69
2830 WILLEBROEK

491879001

Erkenningsnr. SV01537

Adres reservoir
Inhoud tank
Ondergronds/Bovengronds
Nummer Reservoir

AUGUST VAN LANDEGHEMSTR 69 WILLEBROEK
4000
BOVENGR IN KELDER

1. Mazouttank kleiner dan 5000 liter voor verwarming van een gebouw

Datum vorige controle
Datum controle tank

NT LEESBAAR
15/05/2023

Controles

Visuele controle vd toebehoren
Overvulbeveiligingssysteem
Controle aanwezigheid water/slib
Lekdetectiesysteem
certificaat vorige controle
Meting potentiaalverschil
Visuele controle buitenwand
Ultrasoon dichtheidstest

X
X

X

Verdere explotatie toegelaten tot
Verdere explotatie niet toegelaten

15/05/2023

Bijzondere opmerkingen

TANK SCHILDEREN EN BEST KELDER DROOGMAKEN OF HOUDEN

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus
VANDENBUSSCHE GUY

Naam & handtekening klant