

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING



Erkenningsnummer : SV 05298

Klant : [REDACTED]
 Naam : [REDACTED]
 Straat & nr : VROENWEG 35
 Postcode & gemeente : 3550 HEUSDEN-ZOLDER
 Tel :
 adres opslagtank verschillend van klant :

TYPE RESERVOIR de klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt
 Particulier Inhoud : 2200 L EW DW niet particulier Inhoud : L EW DW

klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt
 Cilindrisch Parallelepipedisch Rond Ovaal Datum v plaatsing :
 Toegankelijk Inkuiping Ontoegankelijk Groeve
 Staal Polyester Polyethyleen Andere Voor 3/18/2025

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)				TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)						
	Aanwezig		Controle			Aanwezig		Controle		
	JA	NEE	OK	NOK		JA	NEE	OK	NOK	
TOEZICHTSPUT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Peilmeting	Peillat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...at toezichtspot			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mechanisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspot			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Pneumatisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vervuiling rond tank			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat deksel			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INKUIPING	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Overvul-beveiliging	Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Algemene staat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Elektronische sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waterdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Vloeistof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koolwaterstofdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lekdetectie	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEIDINGEN (zichtbare delen)						Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aansluiting (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Peilputten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat leiding (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Andere....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitmondning leiding			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wanddiktemm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OPMERKINGEN : <u>Bestuurde tank</u>					
Staat terugvoerleiding			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Stookoliefilter			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
RESERVOIR										
Algemene staat tank			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
IG CERTIFICAAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Algemene staat van de tank	Uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	NOK	BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)	
aantal cm water in tank : <u>0,01</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> GROEN : tank mag in dienst blijven <input type="checkbox"/> ORANJE : tank mag nog 6 mnd gebruikt en gevuld worden <input type="checkbox"/> ROOD : tank mag niet meer gevuld worden
water en slibbemonstering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tank mag nog gebruikt worden <input type="checkbox"/> tank mag niet meer gebruikt worden	
	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Potentiaalmeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ph waarde						

Datum keuring : 28/2/2020
 Volgende controle moet gebeuren voor : 28/2/2025