

Volderstraat 66
8720 Oeselgem

KEURINGSVERSLAG VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Adres reservoir:	idem
Inhoud reservoir:	1200 liter
Materiaal reservoir:	metaal
Buitenwand:	bovengronds enkelwandig
Nummer/gegevens reservoir:	
Datum ingebruikstelling/vorige controle:	
Datum controle:	30/11/2023
Klasse waarin het reservoir valt:	particulier

Uitgevoerde controles:

A. Visuele controle zichtbare delen en algemene staat opslagplaats:	OK
B. Overvulbeveiliging:	FLUIT
C. Controle op stb/H ₂ O:	OK
D. Lelddetectiesysteem:	/
E. Certificaat vorige controle:	/
F. Visuele controle buitenwand:	OK
G. Dichtheidsproef:	/
H. Verontreiniging buiten het reservoir:	OK
I. Meting potentiaalverschil:	/
J. Corrosieonderzoek:	/
K. Kathodische bescherming:	/

Opmerkingen: GEEN

Wij verklaren deze opslaginstallatie conform en ze krijgt een groen label met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Hoogachtend,



Piet De Jans

Erkenningsnr: SV07505

