

# CONFORMITEITSATTEST

voor  
Mazoutreservoirs

FIRMA :  
(stempel)

**FONTEYNE BVBA**  
BRANDSTOFFEN  
TANKCONTROLE  
BP - OIL PRODUCTS  
Goteviletstraat 42 8000 Brugge  
☎ 050 33 60 46 • 050 34 36 13  
HR Brugge 85 882 • BTW BE 432 053 440

KLANT : CARDINARL  
Straat: HONDEARIJESTRAAT  
Postnummer: 1650 Gemeente: Beersel nr. 190  
Tel: .....

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SUCCO802  
Adres reservoir: Karel de Stuurman 9, 8000 Brugge  
Nominale inhoud reservoir: 4500 l Materiaal: Tetaal in Leubak Buitenwand toegankelijk  ontoegankelijk   
Nummer van het reservoir: Lohn genouwen door ATS

## 1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 28.03.14 Datum uitvoering controle: 28.03.14

### Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

### Bijzondere opmerkingen :

kleine controle voor 28-03-14

Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)\*

Merkteken (Groen/Rood)\*

## 2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ...../...../..... Datum uitvoering controle: ...../...../.....

### Controles :

#### Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

### Bijzondere opmerkingen :


Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)\*

Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen

Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)\*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel: .....

Fonteyne S.  


Naam & handtekening klant: .....



\* Schrappen wat niet past

Zie keerzijde