

[illegible]

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: Geen water aanwezig in de tank.				
potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☒ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): 0,561, ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent	op basis van:			controle werking
	☐ ok	☐ fluidum			☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok ☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok ☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): -3,1 onder het vloeistofniveau (dB μ V): -4,3 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☒ onderdruk, drukverlies (mbar/h): 0 ☐ andere:				
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok,	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: SDT Type: SDT Serienummer: 150000561 Calibratiedatum: 23/12/2024					

controle en beproeving deel II (Ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
Nog 7cm product aanwezig in de tank. Vorige keuring uit gevoerd door andere firma.	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 05/10/2031	
 handtekening erkend technicus naam: Soenen Kristof	voor kennisname  handtekening klant naam: XXXXXXXXXX hoedanigheid: Klant

