

DE KESSEL Solutions

Conformiteitsattest buitendienst stellen van mazouttanks

Gelieve deze documenten bij de akte van de woning te bewaren.

Factuur adres

Naam

Straat

Postcode+ Gemeente

Werfadres

Straat

Postcode + gemeente

Ligging van de tank

Inhoud van de tank

Reiniging

Opvulling / verwijdering

Toestand van de tank

· Tieltseweg 88

· 3202 Rillaar

· Achter de woning

· < 5.500 liter

· Longin Service NV uit Rotselaar, attest C13178 in bijlage

· De Kessel BV uit Bekkevoort, attest van opvulling in bijlage

· Geen visuele lekken na het reinigen van de tank

Erkend reservoortechnicus **Scherens Mark**

erkeningsnummer sv **07761**

Verklaart dat de tank op bovenvermeld werfadres conform de huidige wetgeving is **gereinigd**

En **opgevuld**

Datum uitvoering **14/ 05/ 2024**



Handtekening technieker:

SV **07761**



Ecologische en innoverende milieutechnieken
 Openbare & industriële reiniging
 Beheer technische installaties
 Afvalstoffenmanagement
 Rioolreinigingstechnieken

Wingepark 15 - 3110 Rotselaar
 Tel. 0800 94 450 - Fax 0800 13 343
 http://www.longinservice.be
 E-mail: info@longinservice.be



Klant: de kessel BUBA
oude Tienksebaan 31
3460 Bekkevoort

Klant code: _____

Datum: 14-5-24

ATTEST NEUTRALISATIE/VERNIETIGING MAZOUTTANK C 13178

LONGIN SERVICE, met maatschappelijke zetel te 3012 Wilsela, Aarschotsesteenweg 344, verklaart 1 brandstoftank of olieafscheider te hebben gereinigd en dit volgens de milieuwetgeving VLAREM II.

PRODUCENT VAN AFVALSTOFFEN: Tienkseweg 88
3202 AARSCHOT

TANK AANGEVOERD NAAR: Zal worden opgevuld.

De restfractie / slib wordt afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf: _____
Twee
Geek

GEWICHT: 4m³ Zand + 2,5m³ Water

WEEGBON NR: 14504

CHAUFFEUR: SERGE

NUMMERPLAAT: 1 XFE937

LONGIN SERVICE IS ERKEND ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN VAN OVAM ONDER HET NR: 5983/1

DE KESSEL Solutions

Conformiteitsattest van opvulling

Factuur adres

Naam Vos
Straat Tieltseweg 88
Postcode+ Gemeente 3202 Rillaar

Werfadres

Straat Tieltseweg 88
Postcode + gemeente 3202 Rillaar
Ligging van de tank Achter de woning
Inhoud van de tank < 5.500 liter

Conform de wettelijke bepalingen voor de het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse tank, heeft de bvba De Kessel de tank gelegen op het bovenvermelde adres opgevuld met een inert harsschuim zoals de vlarem wetgeving voorschrijft in art. 6.5.5.5 en 5.17.12§3 na het reinigen door een erkende instelling onder de ovamcode

Indien er een verschil is tussen de opgegeven en de werkelijke inhoud van de tank of wanneer de tank niet voldoende toegankelijk is, kan de bv De Kessel niet aansprakelijk gesteld worden indien de vulling niet 100% is.

Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Datum uitvoering 14/ 05/ 2024

Handtekening techniker:

SV 07761

BENEFIL

MILIEUVRIENDELIJK HARDSCHUIM